

AKUMULACE - ŘEZ A-A



ZPŮSOB PROVEDENÍ A UTĚSNĚNÍ
PROSTUPU JE PŘEDMĚTEM
DODÁVKY STAVEBNÍ ČÁSTI

VTOKOVÝ KUS DN300
PŘELIVNĚHO POTRUBÍ

PŘELIVNÉ POTRUBÍ DN300 KOTVIT
KE STĚNĚ POMOCÍ KONZOL

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ DN300 KOTVIT
KE STĚNĚ POMOCÍ KONZOL

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ DN300 VYVĚST
NA ÚROVEŇ MAXIMÁLNÍ HLADINY
V AKUMULAČNÍ NADŘÍ

AKUMULACE 1000 m³

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ DN300 VYVĚST
NA ÚROVEŇ MAXIMÁLNÍ HLADINY
V AKUMULAČNÍ NADŘÍ

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ DN300 KOTVIT
KE STĚNĚ POMOCÍ KONZOL

VTOKOVÝ KUS DN300
PŘELIVNĚHO POTRUBÍ

ZPŮSOB PROVEDENÍ A UTĚSNĚNÍ
PROSTUPU JE PŘEDMĚTEM
DODÁVKY STAVEBNÍ ČÁSTI

PŘELIVNÉ POTRUBÍ DN300 KOTVIT
KE STĚNĚ POMOCÍ KONZOL

POTRUBNÍ SPOJKA DN300
AXIÁLNĚ PĚVNÁ

POTRUBÍ PODEPŘÍT PODPĚRAMI,
ZHOOTOVENÍMI PŘI MONTÁŽI
ZAŘÍZENÍ

POTRUBNÍ SPOJKA DN300
AXIÁLNĚ PĚVNÁ

UZAVÍRACÍ KLAPKA DN300 PN10
BEZPŘÍRUBOVÁ, RUČNÍ

VTOKOVÝ KOŠ DN500 PN10

UZAVÍRACÍ KLAPKA DN300 PN10
BEZPŘÍRUBOVÁ, RUČNÍ

POTRUBÍ PODEPŘÍT PODPĚRAMI,
ZHOOTOVENÍMI PŘI MONTÁŽI
ZAŘÍZENÍ

POTRUBÍ UPRAVENÉ VODY

ODPADNÍ POTRUBÍ

VODING HRANICE, spol. s r.o.		VODING HRANICE, spol. s r.o. Zborovská 583 753 01 Hranice		Tel.: +420 581 675 211 voding@voding.cz www.voding.cz	
KONEKO Výstavni 224/8 709 00 Ostrava		KONEKO, spol. s r.o. Výstavni 224/8 709 00 Ostrava		Tel.: +420 596 633 836 koneko@koneko.cz www.koneko.cz	
HIP: ING. ROBERT ROH		STAVEBNÍK: SLOVÁCKÉ Vsk, a.s.		SDRUŽENÍ VHK	
ZODP. PROJEKTANT: Z. SCHENK		MÍSTO (OBEČ): KNĚŽPOLE		ÚV KNĚŽPOLE	
KRESLIL: J. Z.		KRAJ: ZLÍNSKÝ		ZAK. ČÍSLO: 13 1357/1	
AKCE: REKONSTRUKCE A INTENZIFIKACE ÚV KNĚŽPOLE				ARCH. ČÍSLO: ZL - 165 - 1866/1	
				STUPEŇ: D Z S	
				DATUM: 08/2024	
PŘÍLOHA: PS 06 AKUMULACE - ČÁST STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ		MĚŘITKO: 1:50		VÝKRES ČÍSLO: D.2.1.6.3	
ŘEZ A-A					