


LEGENDA:

 PŘIPOJIT K ZEMNÍCI SOUSTAVĚ OBJEKTUDRÁTEM FeZn 10mm

3MS1 STÁVAJÍCÍ OVLÁDACÍ SKŘÍŇ

3M1 NOVÝ VENTILÁTOR 7,5kW S FREKVENČNÍM MĚNIČEM
STÁVAJÍCÍ KABEL 3M3WL1 DEMONTOVAT, PRO NOVÝ KABEL
VYUŽÍT STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ TRASY

Rozvodná soustava: 3+NPE stř. 50 Hz, 400V/TN-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem:
- automatickým odpojením od zdroje
- doplňková ochrana - proudovým chráničem
- doplňujícím ochranným pospojováním

 VODING HRANICE, spol. s r.o. Zborovská 583 753 01 Hranice		Tel.: +420 581 675 211 voding@voding.cz www.voding.cz	
Tuto část dokumentace zpracoval pod č. 3548 : 		KONEKO, spol. s r.o. Výstavní 2224/8 709 00 Ostrava	
HIP: ING. ROBERT ROH		STAVEBNÍK: SLOVÁCKÉ VaK, a.s.	
ZODP. PROJEKTANT: ING. Z. ŠINDLER		MÍSTO (OBEC): KNĚŽPOLE	
KRESLIL: 		KRAJ : ZLÍNSKÝ	
AKCE:		SDRUŽENÍ VHK - ÚV KNĚŽPOLE	
REKONSTRUKCE A INTENZIFIKACE ÚV KNĚŽPOLE		ZAK. ČÍSLO	13 1357/1
		ARCH. ČÍSLO	ZL - 165 - 1896/1
		STUPEŇ	DZS
		DATUM	08/2024
PŘÍLOHA: PS 09 – MOTORICKÁ INSTALACE		MĚŘÍTKO:	VÝKRES ČÍSLO:
DISPOZICE AERACE		1 : 100	D.2.2.2.2