


## FILTRACE, KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ



Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

- automatickým odpojením od zdroje
- doplňková ochrana - proudovým chráničem
- doplňující ochranným pospojováním
- napětím SELV ( okruhy MaR a ASŘ)

		<b>VODING HRANICE, spol. s r.o.</b> Zborovská 583 753 01 Hranice		Tel. +40 581 675 211 vod@voding.cz www.voding.cz	
Tuto část dokumentace zpracoval p.č. 3548 :					
		<b>KONEKO, spol. s r.o.</b> Vytavín 22448 709 00 Ostrava		Tel. +40 581 675 211 koneko@koneko.cz www.koneko.cz	
HIP-ING: ROBERT ROH		STAVEBNÍ SLOVÁK VOJ, s.s.		<b>SRUŽOVNÍ VH</b>  <b>UJ KNEŽPOLE</b>	
ZODP. PROJEKTANT: Z. SINKLER		MÍSTO (OBJEKT): KNEŽPOLE			
KRAJ: JIHLAVSKÝ		KRAJ: JIHLAVSKÝ			
AKCE:		REKONSTRUKCE A INTENZIFIKACE UJ KNEŽPOLE			
PRÍLOHA: PS 08 – ASR UJ KNEŽPOLE		ZAK. ČÍSLO J 13 1357/1		AKR. ČÍSLO J 18 - 189/	
		STUPEŇ 02 S		DATUM 08/2024	
		MĚRITKO:		VÝKRES ČÍSLO:	
DISPOZICE PLOCHY 2 PATRO		1 : 50		D.2.2.1.5	