



#### POZNÁMKY :

- v rámci opravy bytové jednotky budou demontovány všechny koncové prvky elektro v koupelně 1.02 a stávajících kuchyní 1.01 a 1.07. V těchto místnostech budou provedeny nové koncové prvky a připojení zařízení

-oheř TUV bude řešen přemístěním jednoho ze stávajících zásobníků do místnosti 1.06 (WC)

-stávající bytová rozvodnice bytu 1+kk bude demontována

-stávající bytová rozvodnice bytu 2+1 bude ponechána a na

#### POZNÁMKA

-SPINAČ UMÍSTIT VE VÝŠCE 1,2m NAD PODLAHOU, POKUD NENÍ VÝKRESU STANOVENO JINAK

-ZÁSUVKY UMÍSTIT VE VÝŠCE 0,3m NAD PODLAHOU, POKUD NENÍ VÝKRESU STANOVENO JINAK

-1F ZÁSUVKY V MÍSTNOSTECH PŘÍSTUPNÝCH DĚTEM SE MUSÍ OSADIT BEZPEČNOSTNÍM ZATKAMI 5912-91004

ULOŽENÍ KABELŮ DLE ČSN 33 2000-5-52 ed.2

-POD OMÍTKOU - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ OCHRANA JE ZAJIŠTĚNA ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTY OCHRANA PŘI PORUŠĚ JE ZAJIŠTĚNA OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM A AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM DOPLNKOVÁ OCHRANA JE ZAJIŠTĚNA DOPLNJUCÍM POSPOJOVÁNÍM NEBO PROUDOVÝM CHRÁNICEM

#### LEGENDA

- BR - ROZVADĚČ BYTU
- × - SVĚTELNÝ VÝVOD UKONČENÝ LUSTR. SVORKOU
- δ - SPINAČ Ř.1/0 IP20
- δ - SPINAČ Ř.1 IP20
- γ - SPINAČ Ř.5 IP20 - SÉRIOVÝ
- γ - SPINAČ Ř.6 IP20 - STŘÍDANÝ
- χ - SPINAČ Ř.7 IP20 - KŘÍŽOVÝ
- δ - KABELOVÝ VÝVOD (PŘÍSTROJOVÁ PŘÍPOJKA SPORÁK)
- γ - 1F ZÁSUVKA IP20 JEDNOMÁSOBNÁ
- γ - 1F ZÁSUVKA IP20 DVOUMÁSOBNÁ

#### ELEKTROINSTALACE

Hlavní inženýr / Main Engineer:		<div><div>NMSI</div><div>PROJEKT</div><div>VMS projekt s.r.o.</div><div>sídlo: Havlíčkovo náměstí 15, 130 85 Praha 3 - Mladá budejovice IČO: 00063517 DIČ: CZ00063517</div></div>	
Investor / Client:		<div>MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3</div> <div>Havlíčkovo náměstí 700/9 130 85 Praha 3 IČO : 00063517 DIČ : CZ00063517</div>	
<div>Název projektu / Project Name: VÝMĚNA PD NA STAVBNÍ OPRAVY A MODERNIZACE BYTŮ / OBJEKTECH V PRÁCE 3 - II. byty C, ZT, ul. Jana Zajíceho, č.p. 1789/18, Praha 3</div>			
Stupeň dokumentace / Project Stage:		DPS   DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
Část / Part:		D   VÝKRESOVÁ ČÁST	
Stavění objektu / Building:			
Profesionál / Prof. part:		ARS   ARCHITECTONICKO-STAVBNÍ ŘEŠENÍ	
Kód / Code:		010	
Zpracovatel částí / Consultant:		Radko / Stamp:	
<div><div>NMSI</div><div>PROJEKT</div><div>VMS projekt s.r.o.</div><div>sídlo: Havlíčkovo náměstí 15, 130 85 Praha 3 - Mladá budejovice IČO: 00063517 DIČ: CZ00063517</div></div>		Vladimír Matějka	
Název výkresu / Drawing Title:			
ELEKTROINSTALACE			
Kreslil / Drawn by:		Kontrolní / Approved by:	
Ing. Marta Bukáčková		Vladimír Matějka	
Číslo projektu / Project Number:		Měřítko / Scale:	
2024.135		A3	
Číslo výkresu / Drawing number:		Revize / Revision:	
D.1.1 - 07		EL	
Kód výkresu / Code of layout:		Kopie / Copy:	