

NAVRHOVANÉ ZATÍŽENÍ



POJÍŽDĚNÁ PLOCHA, PARKOVACÍ STÁNÍ



OBNOVA VRSTEV DO PŮVODNÍHO STAVU V ŠÍŘI VÝKOPU

DOPORUČENÍ VÝROBCE DLAŽBY



V PŘÍPADĚ VZDÁLENOSTI MENŠÍ JAK 0,5 M K ZAKONČENÍ DLAŽBY
BUDE OBNOVA DLAŽBY AŽ PO JEJÍ ZAKONČENÍ

SPÁRY VYPLNIT KŘEMIČITÝM PÍSKEM FR. 0-2 mm, DLAŽBU ZAHUTNIT

bez zemědělského charakteru



OBNOVA VRSTEV DO PŮVODNÍHO STAVU V ŠÍŘI VÝKOPU

POZNÁMKA:
 Oprava konstrukce vozovky bude provedena dle místních podmínek (bude upraveno podle stávající skladby).
 Oprava povrchu komunikace a chodníku bude provedena dle požadavků jejích správců.
 Režijní/řezávací asfaltu bude provedeno v pravidelných tvarech (čtvercích).
 Spára na spojení stávajícího a nového zdivného krytu bude čtvercová dle podmínek správce komunikace.
 Na hotové zemi plání musí být prokázán modul pletvornosti ve druhém zotěžovacím cyklu Edef2, z=45MPa.
 Kontrola zhuštění zemin a sypanin se provádí dle ČSN 72 1006.
 Zemi plání (povrch aktivní zóny) na kterou se ukládají podkladní vrstvy, musí splňovat požadavky příslušné projektové dokumentace ČSN 73 6133, Třída 1T170, a to především požadavky na zhutnění, hraničnost vyjádřenou modulem deformace Edef2, rovnost povrchu, příčný sklon a jiné.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝKRES JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY B-PROJEKTY TEPLICE S.R.O., BEZ JEJÍHO PÍSEMNÉHO SOHLASU NESMÍ BÝT POUŽIT A KOPÍROVÁN TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁN ČI S NÍM JINAK NAKLÁDÁNO

MĚŘITKO ORIGINÁLU 1:20	PROJEKTANT	ING. DRVOŤA	<i>Drvoťa</i>	MP	ING. KARÁSEK		DATUM STUPEŇ PD	09/2019 DSP/DPS
	VYPRACOVAL	ING. DRVOŤA	<i>Drvoťa</i>	TECH.KONTŘ.	ING. DRVOŤA	<i>Drvoťa</i>	POČ.FORM.4A	4
	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ : VODOHOSPODÁŘSKÁ							POŘ.ČÍSLO
 ZAKÁZKA : OPRAVA SILNICE III/2538A V MALŠOVIČÍCH ČÁST : OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE OBSAH : VZOROVÝ VÝKRES OBNOVY POVRCHŮ								D.7 ČÍSLO ZAKÁZKY : 5360
B-PROJEKTY Toplice s.r.o. OBJEDNATEL : SÚS ÚK DUBÍ								
								VO-5-10909