



Sektorová veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná v souladu s ustanovením § 158 odst. 1

zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) pod názvem:

„Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast Mendlova nám. 1. etapa“

postupem mimo režim zákona za dodržení § 6 zákona

veřejná zakázka je součástí projektu s názvem „Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast Mendlovo náměstí I. etapa a Běhounská“ reg. č. projektu CZ....., spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) – dotační program podpory „Úspory energie v SZT“ Ministerstva průmyslu a obchodu.

Předmět zakázky souvisí s relevantní činností zadavatele a jedná se tedy o sektorovou veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná hodnota nedosahuje limitu podle § 25 zákona. Zadavatel je veřejným zadavatelem, který při zadávání veřejné zakázky není povinen postupovat v režimu zákona.

Zadávací řízení je vedeno postupem podle Pravidel pro výběr dodavatelů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR platnými od 2.5.2017 (dále jen „Pravidla“) pro žadatele a příjemce dotace z programu OPPIK.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď č.). Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je kromě zveřejnění na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem, zasíláno též e-mailem tomu dodavateli, který o vysvětlení zadávací dokumentace požádal.

Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 23/18/K

V Brně, dne 16.1.2018

Věc: Veřejná zakázka:

„Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast Mendlova nám. 1. etapa“

Vysvětlení zadávací dokumentace (2)

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona. Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 zákona, tj. jako při změně nebo doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 3: V zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku s názvem : „Rekonstrukce SCZT pára x HV, oblast Mendlova nám. 1. etapa“, je v části SPECIFIKACE VZORKU uvedeno, že součástí předkládaného vzorku bude:
pod bodem 5) uvádíte, že: Za účelem provedení elektro svařitelných spojek doloží dodavatel, že je vlastníkem stroje k vypěnění spojek atd.



„Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast Mendlova nám. 1. etapa“

Dotaz : Je tím myšleno, že se má jednat o stroj, kterým se provádí vlastní nahřátí a následné svaření spojek za pomoci elektrických objímek, kdy se tato spojka následně vypění ?

Odpověď č. 3: Ano. Pro doplnění uvádíme, že při montáži spojek je nutno dodržet postupy stanovené v PD.

Odpovědi č. 3 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková
za zastupujícího zadavatele