

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

s názvem

**„Zateplení stropu a
výměna oken ZŠ
Valtice, nám. Svobody
č. p. 38, k. ú. Valtice
[776696]“**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

V příloze č. 6a, Specifikace předmětu plnění – část 1 – okna, je uveden tento požadovaný parametr: trojitě zasklení s pokoveným povlakem skla, které propouští až o 9% více denního světla do interiéru. Je možné nabídnout světelný činitel prostupu LT s hodnotou 74%? Žádáme zadavatele o upřesnění tohoto požadavku na konkrétní hodnotu LT – světelného činitele prostupu.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že musí být splněn požadavek na skla NPU a KHS a skla musí být s **TL (světelná propustnost)**: více než ~75 % světla v závislosti na konfiguraci skla.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

V příloze č. 6a, Specifikace předmětu plnění – část 1 – okna, je uveden tento požadovaný parametr: Okapnice křídel oken a horní nadsvětlík budou vyrobeny z dubového dřeva. Je možné nabídnout křídlové hliníkové okapnice s omezením tepelného mostu a těsněním zabráňujícím protékání?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel uvádí, že aby byl splněn požadavek NPU musí být okapnice vyrobeny z dubového dřeva.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3(bez dotazu):

Zadavatel jako přílohu č.1 tohoto Souboru Vysvětlení ZD č. 1 poskytuje účastníkům aktualizovanou Projektovou dokumentaci. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 30. 1. 2026 do 10:00 hodin.

Příloha č. 1 Projektová dokumentace

V Brně

Deregio Tender, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele