

OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE

Název zadavatele	Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Sídlo	Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8
IČ	68378271
Právní forma	veřejná výzkumná instituce
Zástupce zadavatele	prof. Jan Řídký, DrSc. – ředitel
Název zakázky	Dodávka a montáž náhradního zdroje pro FZÚ Cukrovarnická II
Druh zadávacího řízení	Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná zjednodušeným podlimitním řízením dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel na základě ustanovení § 76 odst. 6 zákona tímto oznamuje, že

VYLOUČIL

níže uvedeného uchazeče z účasti v zadávacím řízení.

I. Identifikační údaje vyloučeného uchazeče

Název uchazeče: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Sídlo/místo podnikání: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: **48035599**

II. Odůvodnění vyloučení

Ve smyslu § 76 odst. 6 zákona je důvodem vyloučení uchazeče nesplnění požadavku zadavatele na podání písemného vysvětlení nabídky dle § 76 odst. 3 zákona. Předmětem žádosti zadavatele o písemné vysvětlení nabídky byl rozpor v nabídce uchazeče mezi údaji ohledně max. rozměrů agregátu v technickém popisu plnění, kde jsou na str. 62 nabídky uvedeny šířka 1300 mm a výška 2255 mm, a ve vyplněném výkazu výměr, ve kterém jsou uvedeny maximální rozměry 1200 mm šířky a 2160 mm výšky, přičemž je zdůrazněno, že výška montážního prostoru je 2200 mm, tedy agregát s výškou 2255 mm by nebyl použitelný pro realizaci. Hodnotící komise proto požádala uchazeče v souladu s § 76 odst. 3 zákona o vysvětlení uvedené nejasnosti. Žádost byla uchazeči doručena dne 11. 3. 2014. Uchazeč na požadované vysvětlení ve stanovené lhůtě 3 pracovních dní ode dne doručení nijak nereagoval. Hodnotící komise proto nabídku uchazeče v souladu s § 76 odst. 3 vyřadila a zadavatel uchazeče tímto vyloučil z účasti v zadávacím řízení.

V Praze

.....
prof. Jan Řídký, DrSc., ředitel