

Veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané – etapa 1 zadávací řízení na dodavatele

Dodatečné informace, odpovědi na zaslané dotazy:

Dotaz č.1 ze dne 22.105.2025

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Ve výkaze výměr SO 401 - Veřejné osvětlení je položka :

25	M	34774007	svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 40,5W 4250lm 4000K smývatelné	kus	36,000
----	---	----------	--	-----	--------

Pro určení ceny této položky je potřeba kniha svítidel nebo výpočet osvětlení.
Bez této specifikace svítidla dodavatel nedokáže nacenit.
Žádám zadavatele o doplnění dokumentace.

Odpověď:

k Vašemu dotazu sdělujeme:

Dobrý den,

Na základě Vašeho dotazu podáváme dodatečné znění popisu položky č. 25 u objektu SO 401
Veřejné osvětlení

svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED, systémový výkon 27 W až 40,5 W, svítivost 4000 až 4250lm, teplota chromatičnosti 3000 až 4000K, stmívatelné i nestmívatelné (např. Modus STL 27W 4000lm 3000K širokozářič IP65, nebo UniStreet gen2, Micro, BGP281, 27 W, 3960 lm, 4000 K Bezpečnostní třída I, IP66). Svítidla by neměla mít větší teplotu chromatičnosti než 4000K a svítivost max 4250lm
