

napojení svítidel z podlahy 6.np

rozvod v podlaze


napojení svítidel z podlahy 6.np

rozvod v podlaze

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 5.NP:					
ČÍS	MÍSTNOST	SKLADBA	PODLAHA	STŘOP	STĚNY
501	KANCELÁŘ, SCHODIŠTĚ	S-6a	Vrnyl	Beton pohledový	Strukturovaná omítka
502	KOUPELNA	S-4b	Dlažba		Bentický štuk-omývatelný
		výška obkl.		PLOCHA m2	
		2,78 m		19,51	
				3,90	

LEGENDA PŘÍSTROJŮ :

- SPÍNAČ, ŘÁZENÍ 1, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
- SPÍNAČ, ŘÁZENÍ 6, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
- SPÍNAČ, ŘÁZENÍ 5, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
- SPÍNAČ, ŘÁZENÍ 7, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, ŘÁZENÍ 1, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP44
- STŘÍDAVÝ SPÍNAČ, ŘÁZENÍ 6, 230V, 10A, IP44
- TLAČÍTKOVÝ OVLÁDÁČ S ORIENTAČNÍ DOUJANKOU, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
- ZÁSUVKA 230 V DVOJITÁ, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 16A, IP20
- ZÁSUVKA 230 V DVOJITÁ, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 2XUSB ZÁSUVKA, 230V, 16A, IP20
- ZÁSUVKA 230 V DVOJITÁ, 230V, 16A, S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU "0"
- ZÁSUVKA 230 V JEDNODUCHÁ, 230V, 16A, IP44
- ZÁSUVKA 400 V NÁSTĚNNÁ, 16A, IP44
- PODLAHOVÁ KRABICE, 4XZÁSUVKA 230V, 16 POZIC
- PROSTOROVÝ TERMOSTAT
- ZNAČKA UDAJAJÍCÍ ZVÝŠENOU OCHRANU POSPOJOVANÍM
- EL.VÝVOD MIN. 2M, 230 V,400V
- POHIBOVÝ SPÍNAČ, ČASOVÁČ, 360°, IP44
- POHIBOVÝ SPÍNAČ, IP44
- BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO, IP44, SKLO
- PŘÍPOJNICE HLAVNÍHO OCHRANĚNÉHO POSPOJOVÁNÍ

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>PPS KANIA</div> <div>PPS Kariš s.r.o. Nivnická 666/10, 709 00 tel : 596 245 252, fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz</div>
	Josef Nezval	Josef Nezval	Jan Kania	
				
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Pudlov (736716)			
	MÍSTO STAVBY :	parcela č. 423/13, 423/5, 381/2		
	STAVEBNÍK / OBJEDNATEL :	Ing. Vladimír Čigánek, Růžnické 180, 735 51 Bohumín Pudlov		
NÁZEV AKCE : Konverze Vodárenské věže - výstavba větrné elektrárny Bohumín - Pudlov, parc. č. 423/13, 423/5, 381/2. k.ú. Pudlov				
OBJEKT :	SO 02 - KONVERZE VODÁRENSKÉ VĚŽE			
ČÁST :	D.1.2.4.5 Zařízení Stínoproudé elektrotechniky a Hromosvod			
OBSAH :	PŮDORYS 5NP			
ARCHIVNÍ ČÍSLO :		PPS- 01/24-D.1.2.4.5.b-6		
Č. V.		06		