


- LEGENDA PŘÍSTROJŮ :
- SPINAČ, ŘÁZENÍ 1, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
 - SPINAČ, ŘÁZENÍ 6, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
 - SPINAČ, ŘÁZENÍ 5, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
 - SPINAČ, ŘÁZENÍ 7, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
 - JEDNOPÓLOVÝ SPINAČ, ŘÁZENÍ 1, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP44
 - STRIDAVÝ SPINAČ, ŘÁZENÍ 6, 230V, 10A, IP44
 - TLAČÍTKOVÝ OVLÁDAČ S ORIENTAČNÍ DOUTNÁKOU, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
 - ZÁSUKA 230 V DVOULÍŤ, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 16A, IP20
 - ZÁSUKA 230 V DVOULÍŤ, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 2x16A ZÁSUKA, 230V, 16A, IP20
 - ZÁSUKA 230 V DVOULÍŤ, 230V, 16A, S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU "0"
 - ZÁSUKA 230 V JEDNODUCHÁ, 230V, 16A, IP44
 - ZÁSUKA 400 V NÁSTĚNNÁ, 16A, IP44
 - PODLAHOVÁ KRABICE, 4xZÁSUKA 230V, 16 POZIC
 - PROSTOROVÝ TERMOSTAT
 - ZNAČKA UDAVUJÍCÍ ZVYŠENOU OCHRANU POSOPOJANÍM
 - EL.VYVOD MM. 2M, 230 V,400V
 - POHYBOVÝ SPINAČ, ČASOVAC, 360°, IP44
 - POHYBOVÝ SPINAČ, IP44
 - BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO, IP44, SKLO
 - PŘÍPOJNICE HLAVNÍHO OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 8.NP:

ČÍS	MÍSTNOST	SKLADBA	PODLAHA	STŘOP	STĚNY	výška obl.		PLOCHA m2	
801	KANCELAŘ, SCHODIŠTĚ	S-6b	Vrnl	Beton pohledový	Strukturovaná omítka	2,62 m		19,51	
802	KOUPELNA	S-4	Dlažba		Bendský štuk-omyvatelný			3,90	

<div><div></div><div></div></div>			ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>PPS KANIA</div><div><div>PPS KANIA s.r.o.</div><div>Nová Zámek</div><div>inženýrská kancelář</div></div><div><div>PPS Kania s.r.o., Nivnická 666/10, 709 00</div><div>tel : 596 245 262, fax : 596 245 262</div><div>e-mail : projekce@ppskania.cz</div></div></div>	
			Josef Nezval	Josef Nezval	Jan Kania		
							
			KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Pudlov (736716)				
			MÍSTO STAVBY :	parcela č. 423/13, 423/5, 381/2		ARCHIV	
			STAVEBNÍK / OBJEDNATEL :	Ing. Vladimír Čigánek, Růžnická 180, 735 51 Bohumín Pudlov		STUPEŇ	DPS
NÁZEV AKCE : Konverze Vodárenské věže - výstavba větrné elektrárny Bohumín - Pudlov, parc. č. 423/13, 423/5, 381/2. k.ú. Pudlov			DATUM		PARÉ		
			ÚNOR 2024				
			Č. ZAKÁZKY				
			01/24				
OBJEKT :			SO 02 - KONVERZE VODÁRENSKÉ VĚŽE		MĚŘÍTKO		
ČÁST :			D.1.2.4.5 Zařízení Slinoproudé elektrotechniky a Hromosvod		1:50		
OBSAH :			PŮDORYS 8NP		ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS-01/24-D.1.2.4.5.b-9		Č. V. 09