



Váš dopis zn.: SCVKZAD168258
ze dne: 26.4.2023
Naše značka: O23690050282/UTPCMO/Wo
Číslo složky:
Vyřizuje: **Věra Wohlgemuthová**
Datová schránka: **f7rf9ns**
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 10.5.2023

vondra.vitezslav@seznam.cz

Vyjádření k dokumentaci pro povolení stavby a staveb s ní souvisejících

Název akce:	REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÉ PLOCHY PŘED č. p. 29, BEČOV
Účel vyjádření:	k dokumentaci pro povolení stavby
Zájmové území:	Okres: Most
	Obec: Bečov
	Část obce, ulice, č.p.: Bečov č.p. 29
	Katastrální území, parcelní číslo: Bečov p. p. č. 1969/47
Žadatel:	Ing. Vítězslav Vondra, RYSIK Design s.r.o.
Adresa, tel., e-mail	Tel. +420604232754 vondra.vitezslav@seznam.cz
Investor:	Obec Bečov
Adresa, tel., e-mail	Bečov č.p.126
Projektant:	Ing. Adam Beneš (ČKAIT 0013442)
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	----
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)
Vodohospodářská stavba	NE

Popis navrženého řešení:

Stavba se nachází před bytovými domy č. p. 29 v obci Bečov. Jedná se o rekonstrukci zpevněné plochy, která bude ohraničena silniční obrubou.

Okolo zpevněné plochy je situována zeleň, vjezd na předmětnou zpevněnou plochu protíná chodník pro pěší vedený podél přilehlé komunikace. Odvodnění zpevněných ploch zůstává stávající. Nově bude zpevněná plocha provedena z betonové dlažby.

S obsahem dokumentace pro povolení výše uvedené stavby
souhlasíme

Typ 9

strana 1 / 2

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda



za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- 1) **Stavebník bere na vědomí skutečnost, že je v lokalitě umístěna kanalizační stoka BE 400 a vodovodní řad LT 100 a dále se bude řídit ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění.**
- 2) Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
- 3) Před započítím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.
- 4) V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- 5) Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- 6) Jakákoliv změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- 7) Požadujeme být přizváni k předání staveniště, na kontrolní dny v průběhu realizace stavby, k zahájení a v průběhu zkušebního provozu a ke kolaudaci stavby. Před uvedením stavby do provozu požadujeme přizvat k závěrečné kontrole provedení díla a úplnosti požadovaných dokladů uvedených v Obecně technických podmínkách pro realizaci a kolaudaci staveb, které jsou k dispozici na www.scvk.cz.
- 8) **Při provádění prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace bude jejich zahájení a ukončení odsouhlaseno zápisem ve stavebním deníku (vodovod – p.Grál tel. 725 733 807, kanalizace - p. Aschenbrenner tel. 606 131 580). Kopie zápisu bude předložena ÚTPČ Most před započítím užívání stavby.**
- 9) **Stavebník je povinen přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství kanalizace mající vazbu na terén. Technickému útvaru bude před započítím užívání stavby předložen zápis o kontrole splnění této povinnosti potvrzený zástupcem Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., provoz Most. Stavbou se nebude v ochranném pásmu navyšovat výšková úroveň povrchu.**
- 10) Kontrolu celistvosti vodícího pásu požadujeme provést našimi pracovníky.
- 11) V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- 12) Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení. Zahájení a ukončení bude odsouhlaseno zápisem ve stavebním deníku (vodovod - p.Grál tel. 725 733 807, kanalizace – p. Aschenbrenner tel. 606 131 580). Kopie zápisu bude předložena ÚTPČ Most před započítím užívání stavby
- 13) **Stavebník zajistí geodetické zaměření skutečného provedení stavby před záhozem v souřadnicovém systému (JTSK) a výškovém systému (Bpv), ve formátu Microstation ("dgn"). Zaměření bude na CD, případně elektronicky, předáno ÚTPČ Most před započítím užívání stavby.**

Obecné technické podmínky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Věra Wohlgemuthová
referent technickoprovozní činnosti

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

Typ 9

strana 2 / 2

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda