



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Vybudování nového zázemí Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny při Biskupském gymnáziu Brno - stavba
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=78345cea-36bd-4b45-a199-05c5e1728ebd
Identifikace projektu:	„Vybudování nového zázemí Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny při Biskupském gymnáziu Brno“ registrační číslo projektu CZ.06.04.01/00/23_096/0005041

Název zadavatele:	Biskupství brněnské
Sídlo zadavatele:	Petrov 269/8, Brno-město, 60200 Brno
Zastoupen:	Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr., biskup Mons. Mgr. Pavel Kafka, generální vikář
IČO:	00445142
DIČ:	CZ00445142

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Radek Hlaváček
Telefon:	+420 731 131 684
E-mail:	hlavacek@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.



TENDERA

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 10. 7. 2025 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím elektronického nástroje žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 2:

Dobrý den,

prosím o zodpovězení níže uvedených nejasností a doplnění podkladů k elektroinstalaci².

- a. Datové rozvody – píše se o dvou rozvaděčích, ve VV a na plánu 1.NP vidíme jeden a ve VV není jeho výbava, patch panely, rozvodné panely, optické vany, atp. Na plánu je na „nový přívod z hlavní budovy“ ale nevíme jakým kabelem bude, jak dlouhá bude trasa v hlavní budově a jak to tam bude ukončené. Prosíme o doplnění podkladů.
- b. Jednotný čas – píše se o podružných hodinách a v plánu jsou taky, nikde, ale není řídicí ústředna BODET, nevíme jestli už v hlavní budově jsou, nebo budou hodiny jako samoříditelné. Prosíme o doplnění podkladů.
- c. Přístupový systém ACS – 1 venkovní jednotka, 9 IP telefonů. Chybí specifikace venkovní jednotky, počet tlačítek volání, čtečka karet, SW evidence a práv uživatelů, atp.. Prosíme o doplnění podkladů.
- d. EZS – v TZ se píše o hlavní jednotce v RACKu, v plánech ani ve VV není. Vypadá to jako rozšíření původního systému v hlavní budově, není ale uvedeno o jaký systém se jedná, kdo ho servisuje, s ním bude třeba domluvit koordinace. V TZ se píše o Přehledovém schéma EZS, nikde ho ale nevidíme.. Prosíme o doplnění podkladů.
- e. SKS kabeláž – TZ uvádí hlavní RACK v 2.PP a propoj optickým kabelem a kabelem SYKFY, tyto ale nejsou ve VV, ani jejich ukončení v rozvaděčích.. Žádáme o doplnění a plán 2.PP - není součástí projektové dokumentace.
- f. EPS – v zadávací dokumentaci je TZ a přehledové schéma, nikde ale položky VV pro nacenění, ani plány rozmístění komponentů EPS v patrech. Prosíme o doplnění.

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

- a. V SO07 - KPPP bude pouze jeden RACK + expandery. Napojení z hlavní budovy optickým kabelem 8 vláken, SINGLE MODE, délka přípojky cca 60m ukončení konektorem (typ bude dořešen dle stávající optické sítě ATP nebo UTP).
Ocenit dle opraveného Položkového rozpočtu, který je součástí tohoto vysvětlení.
- b. Jednotný čas není pro SO07 požadován, položka byla z Položkového rozpočtu vyjmuta.
- c. Bližší specifikace prvků je možná až v závislosti na zvoleném dodavateli. Zadavatel doplňuje obecnou specifikaci:
 - Venkovní jednotka s kamerou, jedno tlačítko – jednotka bude součástí dodávky
 - Dle zvoleného systému bude v RACKU, nebo v samostatné jednotce ve strojovně umístěn řídicí prvek

² Pro lepší přehlednost zadavatel zavedl číslování dotazů, byť součástí žádosti o vysvětlení nebylo.

- ELEKTRONICKÝ ZÁMEK DVEŘÍ D.02.02.01 _ viz rozp. D.1.1.r02
- d. EZS bude RACK samostatný, Řídící jednotka – Expander + ústředna budou v místnosti 1.11. Přehledové schéma EZS pro SO07 není řešeno.
Ocenit dle opraveného Položkového rozpočtu, který je součástí tohoto vysvětlení.
- e. Jedná se o popis pro 2.PP, což je prostor v rámci SO01_Mateřská škola, který není součástí této veřejné zakázky.
- f. V PBŘ není EPS pro SO07 požadováno.

Zadavatel v aktualizovaném položkovém rozpočtu upravil položky v:

Rozpočet D.1.1.r02_ASŘ:

Rozpočet D.1.4h.r02_Elektroinstalace – slaboproud

II.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení vydává následující přílohu zadávací dokumentace v nové podobě:

- Příloha č. 4 zadávací dokumentace – Položkový rozpočet

Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z této nebo použít tuto aktualizovanou přílohu. Nepoužití této aktualizované přílohy bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a takový účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení.

III.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 10 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

Článek 10. Způsob podání nabídek

1. Nabídky je nutné podat nejpozději **do 19. 8. 2025, 10:00 hodin**.

Přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1 - Příloha č. 4 zadávací dokumentace – Položkový rozpočet

V Brně dne 15. 7. 2025

Za zadavatele – Biskupství brněnské:

Ing. Radek Hlaváček

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci