

V Praze dne 14. 2. 2013

Věc: dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce vytápění budovy „A“ – SLOVANKA“

Zadavatel v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění zasílá k výše uvedené veřejné zakázce níže uvedené dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dodatečná informace č. 2)

Na základě dotazu během prohlídky místa plnění na rekonstrukci topení v budově „A“ - SLOVANKA konané dne 14. 2. 2013 v 10:00 hodin na specifikaci měřiče tepla uvádíme, že požadované parametry jsou uvedeny v Projektové dokumentaci na výkrese č. 1 - ÚT-půdorys 1.PP, tj. Kompaktní měřič tepla MEIBES, MULTICAL 402, 1", Q= 1,5 m³/hod.

v.2. Jan

.....
doc. Jan Řídký, DrSc., ředitel