



HZSJX009C8IF



Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

územní odbor Žďár nad Sázavou

Jamská 4, Žďár nad Sázavou 591 01



Č. j.: HSJI- 138-4/ZR-2025
Počet stran: 3
Počet příloh: 0

Adresát:
Ing. David Švaříček
Sokolí č.24
674 01 Třebíč

Vyřizuje za PO: nprap. Marta Rybová
Tel.: 950 291 108
E-mail: marta.rybova1@hzscr.cz

Vyřizuje za OOB: kpt. Ing. Miloslav Černý
Tel.: 950 291 115
E-mail: miloslav.cerny1@hzscr.cz

Datum: 14. 1. 2025

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby:

Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory

Místo stavby:

Dolní Bory, Bory

k. ú.: Dolní Bory, parc. č. 96/1, parc. č. st. 94, 95, 96/1

Stavebník:

Obec Bory, IČO 00294055

Dolní Bory 232, 594 61 Bory

Předložená dokumentace:

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

vypracoval: Ing. arch. Milan Drbálek, ČKA 04327

datum: 10/2024

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS VYS“) obdržel dne 7. 1. 2025 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci. V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 176 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) HZS VYS k předložené dokumentaci vydává následující koordinované závazné stanovisko podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

HZS VYS posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle § 8 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu kategorie II na základě následujících rozhodných kritérií a charakteristik stavby:

- účel budovy/stavby: objekt občanské vybavenosti
- zastavěná plocha budovy:304,07 m², ▪ výška stavby: 3,93 m,
- počet nadzemních podlaží: 2, ▪ počet podzemních podlaží: 0,
- počet osob navržených v budově: 114, ▪ počet ubytovaných osob v budově: 0,
- počet osob vyžadujících při evakuaci při požáru asistenci dalších osob: 24,
- třída využití podle § 5 vyhlášky o kategorizaci staveb: pátá třída využití,

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona č 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Dílčí stanovisko na úseku požární ochrany

HZS VYS jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hasičském záchranném sboru“) a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS VYS vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění

HZS VYS vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- **Požárně bezpečnostní řešení:**
 - název: Objekt občanské vybavenosti Bory
 - vypracoval: Ing. David Švaříček, ČKAIT 1400274
 - datum: 10/2024

Popis stavby: V objektu občanské vybavenosti jsou v přízemí navrženy prostory pro dětskou skupinu 24 dětí, ve 2. NP bude obecní knihovna a místnost pro pohybové aktivity (klubovna) se sociálním zázemím. Součástí nechráněné únikové cesty je výtah. Na střeše objektu se předpokládá instalace FVE o celkovém výkonu cca 8 kWp pomocí 20 kusů FV panelů. Objekt je rozdělen na 7 požárních úseků. Konstrukční systém je nehořlavý. Požární uzávěry se samozavírači budou osazeny dle PBŘS a výkresů PB. Dveře na únikové cestě na volné prostranství budou vybaveny panikovou klikou. Únikové cesty musí být vybaveny nouzovým osvětlením. Ve 2. NP v chodbě bude osazen vnitřní hadicový systém s tvarově stálou hadicí, min. statický přetlak bude 0,20 MPa. V objektu bude osazeno celkem 5 kusů PHP. Vnější požární voda je zajištěna z nadzemního hydrantu ve vzdálenosti do 50 m od objektu. Na VZT

potrubí jsou navrženy požární klapky s požární odolností EI 30. V prostoru dětské skupiny a navazující nechráněné únikové cestě budou osazena čidla autonomní detekce a signalizace.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS VYS k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Dílčí stanovisko na úseku ochrany obyvatelstva

HZS VYS jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 2 zákona o hasičském záchranném sboru a podle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrovaném záchranném systému“) posoudil výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS VYS podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko.**

Odůvodnění

HZS VYS vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Průvodní a souhrnná technická zpráva předložené dokumentace.

Na základě posouzení předložené projektové dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů lze konstatovat, že stavbou nejsou ohroženy chráněné zájmy ochrany obyvatelstva z pohledu § 2 písm. e) zákona o integrovaném záchranném systému a posouzená projektová dokumentace je zpracována v souladu s § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Závěr

HZS VYS na základě výše uvedených dílčích stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

plk. Ing. Vladimír Sobotka
ředitel ÚO
úřední osoba