

Prostor dle ČSN EN 12464-1 / požadovaná osvětlenost / číslo místnosti

9.1 Chodby a komunikační prostory / 100lx / 1.01, 2.01

9.2 Schodiště / 100lx / 1.01

10.3. Místnosti pro tělesná cvičení / 300lx / 2.03

10.4 šatny, umývárny, koupelny, šatny, skříňky, sprchy, umyvadla a toalety / 200lx / 1.06, 1.07, 1.08, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08

11.1 Provozní místnosti, rozvodny / 200lx / 1.09, 1.10

12.1 Sklady a zásobárny / 100lx / 1.11, 1.20

41.2 Knihovny – místa pro čtení / 500lx / 2.02

43.1 Místnosti pro dětské hry / 300lx / 1.04, 1.05

44.27 Školní jídelny / 200lx / 1.03

44.28 Kuchyně / 500lx / 1.12, 1.13, 2.04