

DOKUMENTACE PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM:

„Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Vrapice“

(dále: „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.
Právní forma zadavatele: 121-akciová společnost
Sídlo zadavatele: U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Zadavatele zastupuje: Ing. Jaroslav Černý, investiční ředitel
IČ zadavatele: 46356991
DIČ zadavatele: CZ46356991
Druh zadávacího řízení: OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ dle § 27 a následně §§ zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zn.p.př. (dále jen: „zákon“)
Pověřená osoba zadavatele dle § 151 zákona: Ing. Josef Bárta, Sv. Vojtěcha 76, 284 01 Kutná Hora-Malín
Datum zveřejnění Oznámení o zakázce na Věstníku VZ: 21.12.2012 **Číslo evidenční VZ:** 228237

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

č.1- ze dne 28.1.2013

Vážení zájemci,
na základě podání žádostí zájemce o zodpovězení dotazů, poskytujeme v souladu s ustanovením § 49 zákona tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Použité zkratky:
VZ=veřejná zakázka
ZD=zadávací dokumentace
PD=projektová dokumentace
VV=výkaz výměr
SOD=smlouva o dílo
VOP=všeobecné obchodní podmínky

Dotaz zájemce č.1:

1) Objekt S0 1012 – ČESLOVNA

V souboru „III.A Soupis prací – textová část“ je na straně 62 popis prací a dodávek s názvem PROVIZORNÍ HRAZENÍ. Bohužel ve výkazu výměr není pro ocenění těchto prací a dodávek žádná příslušná položka.

Žádáme o vysvětlení?

Dotaz zájemce č.2:

2) Objekt S0 1012 – ČESLOVNA

V souboru „III.A Soupis prací – textová část“ je na straně 85 popis prací a dodávek s názvem ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE – Ocelové ližiny, lemování žlabu.

a) Ve výkazu výměr je položka č.111 - Z4-ližiny v podlaze kompozit, ale v souboru „III.A Soupis prací – textová část“ jsou ližiny z žárově pozinkovaného ocelového plechu.

Z jakého materiálu tedy budou ližiny? Kompozit či ocelový plech?

b) Ve výkazu výměr chybí položka Z2 Lemování horní vnější hrany žlabu, která je popsána na straně 85 v souboru „III.A Soupis prací – textová část“.

Žádáme o vysvětlení?

Dotaz zájemce č.3:

3) Objekt S0 1016 – RETENČNÍ NÁDRŽ

V souboru „III.A Soupis prací – textová část“ je na straně 132 popis prací a dodávek s názvem ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - Poklopy a stupadla - Z 2 Norná stěna.

Ve výkazu výměr je položka č.283 - Z6 - norná stěna kompozit, ale v souboru „III.A Soupis prací – textová část“ je norná stěna z žárově ocelového pozinkovaného plechu.

Z jakého materiálu tedy bude norná stěna? Kompozit či ocelový plech?

Dotaz zájemce č.4:

4) Objekt S0 1022 – USAZOVACÍ NÁDRŽE

V souboru „III.A Soupis prací – textová část“ je na straně 157 popis prací a dodávek s názvem OCELOVÉ KONSTRUKCE - Ocelová k-ce pro uložení lávky - S1 Konstrukce věže.

Bohužel ve výkazu výměr není pro ocenění těchto prací a dodávek žádná příslušná položka.

Žádáme o vysvětlení?

Dotaz zájemce č.5:

5) Objekt S0 1022 – USAZOVACÍ NÁDRŽE

Ve výkazu výměr je položka č. 322 Montáž+dodávka potrubí a tvarovek z nerez oceli 800x4,0mm do nátokového žlabu, vč. tlakových zkoušek a zabezpečení konců potrubí v množství 1 kpl.

Z dokumentace není jasné, kolik bm potrubí z nerez oceli je požadováno? A jaké tvarovky z nerez oceli a jaký počet kusů těchto tvarovek je požadován?

Dotaz zájemce č.6:

6) Objekt S0 1036 – REGENERACE KALU A ČERPACÍ STANICE

V souboru „III.A Soupis prací – textová část“ je na straně 242 popis prací a dodávek s názvem OCELOVÉ KONSTRUKCE - Podvěsný kladkostroj.

Bohužel ve výkazu výměr není pro ocenění těchto prací a dodávek žádná příslušná položka.

Žádáme o vysvětlení?

Dotaz zájemce č.7:

7) Objekt S0 1036 – REGENERACE KALU A ČERPACÍ STANICE

V souboru „III.A Soupis prací – textová část“ je na straně 239 popis prací a dodávek s názvem PLASTOVÉ VÝROBKY - Kompozitní schodiště, poklop, zábradlí a rošt, drenážní plastové potrubí, stavitelná deska.

Bohužel ve výkazu výměr není pro položku P5 Výškově stavitelná deska žádná příslušná položka.

Žádáme o vysvětlení?

Dotaz zájemce č.8:

8) Objekt SO 1041 – ZAHUŠTĚNÍ KALU

V souboru „III.A Soupis prací – textová část“ je na straně 269 popis prací a dodávek s názvem OCELOVÉ KONSTRUKCE - Ocelová lávka z prolamovaného nosníku, nosníky střešní krytiny.

Bohužel ve výkazu výměr není pro položku S1 Ocelová lávka žádná příslušná položka.

Žádáme o vysvětlení?

Dotaz zájemce č.9:

9) Objekt SO 1050 – PROPOJOVACÍ POTRUBÍ

Položka ve výkazu výměr č. 1061 Podvrt do 90 mm (6 x 12 m) v množství 72 m.

V technické zprávě je k příslušnému objektu a podvrtu napsáno, že bude proveden podvrt chráničky D 75 pro kabely - 6 ks x 17,5 m (tj. dohromady 105 m).

Na výkrese II.B.1.2. Situace je podvrt chráničky D 75 pro kabely - 16 ks x 17,5 m (tj. dohromady 280 m).

Žádáme o vysvětlení, který údaj platí?

Dotaz zájemce a č.10:

10) Objekt SO 1032 – AKTIVAČNÍ NÁDRŽE, DMÝCHÁRNA I, DÁVKOVÁNÍ EXTERNÍHO SUBSTRÁTU A ROZDĚLOVACÍ OBJEKTY

V souboru „III.A Soupis prací – textová část“ je na straně 195 popis prací a dodávek s názvem VYVLOŽKOVÁNÍ NÁDRŽÍ - PLASTOVÉ VELKOFORMÁTOVÉ DESKY. Bohužel ve výkazu výměr není pro ocenění těchto prací a dodávek žádná příslušná položka.

Žádáme o vysvětlení?

Odpověď zadavatele na dotazy č.1 až 10:

Zadavatel provedl vzhledem k výše uvedeným dotazům opravy ve výkazu výměr. V aktualizované verzi výkazu výměr, která je nově vložena na profilu zadavatele ke stažení s názvem: „Výkaz výměr -ČOV Vrapice- II-28-01-13“ v editovatelné formě i ve formě formátu *.pdf, byly provedeny úpravy v některých položkách. Jedná se o provedené změny v těchto stavebních objektech:

- SO 1011 Rozdělovací objekt
- SO 1012 Česlovna - DSO 101102 Stavební část
- SO 1014 Odlehčovací komora za lapákem písku
- SO 1016 Retenční nádrž – DSO 101601 Stavební část
- SO 1022 Usazovací nádrže – DSO 102201 Stavební část
- SO 1032 Aktivační nádrže, dmychána, dávkování externího substrátu a rozdělovací objekt – DSO 103201 Stavební část
- SO 1036 Regenerace kalu a čerpací stanice – DSO 103601 Stavební část
- SO 1041 Zahuštění kalu – DSO 104101 Stavební část
- SO 1047 Provozní objekt obsluhy – DSO 104701 Stavební část

U ostatních objektů, dílčích stavebních objektů, provozních souborů a dílčích provozních souborů nebyly žádné úpravy prováděny.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Pro práci s editovatelným formátem výkazu výměr dodržujte tyto zásady při práci se soubory:

- 1) při otevření souboru heslo nezasadavat, otevřít tlačítkem „Jen pro čtení“**
- 2) doplnit ceny do příslušných sloupců a buněk**
- 3) Soubor „Uložit jako“, pojmenovat**

Dotaz zájemce č.11:

11) Objekt SO 1041 – ZAHUŠTĚNÍ KALU

V souboru „III.A Soupis prací – textová část“ je na straně 278 popis prací a dodávek s názvem OPRAVA ŠTUKOVÝCH OMÍTEK, MALEB – INTERIÉR - Stropy, stěny. Bohužel v tomto dokumentu chybí celkové výměry opravovaných ploch, jsou tam pouze uvedena procenta opravovaných ploch u jednotlivých činností, které se budou sanovat. Ve výkazu výměr je k této položce výměra 1 kpl.

Žádáme o doplnění výměr.

Dotaz zájemce č.12:

12) Objekt SO 1041 – ZAHUŠTĚNÍ KALU

V souboru „III.A Soupis prací – textová část“ je na straně 280 popis prací a dodávek s názvem OPRAVA FASÁDY, NÁTĚR-EXTERIÉR - Stěny. Bohužel v tomto dokumentu chybí celkové výměry opravovaných ploch, jsou tam pouze uvedena procenta opravovaných ploch u jednotlivých činností, které se budou sanovat. Ve výkazu výměr je k této položce výměra 1 kpl.

Žádáme o doplnění výměr.

Dotaz zájemce č.13:

13) Objekt SO1044 VYHNÍVACÍ NÁDRŽE A STROJOVNÝ

V souboru „III.A Soupis prací – textová část“ je na straně 345 popis prací a dodávek s názvem SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ - Vrchlák, stěny, dno. Bohužel v tomto dokumentu chybí celkové výměry opravovaných ploch, jsou tam pouze uvedena procenta opravovaných ploch u jednotlivých činností, které se budou sanovat. K tomuto popisu prací je ve výkazu výměr příslušná položka č. 782 - Sanační práce na stávajících stěnách nádrží VN1 a VN2, stěnách a stropěch strojoven vč.trasování a pasportizace poruch a plynotěsných nátěrů výměra 1 kpl.

Žádáme o doplnění výměr a rozdělení sanačních prací dle jednotlivých konstrukcí na S1, S2, S3, S4, S5 a S6.

Dotaz zájemce č.14:

14) Objekty SO 1011 ROZDĚLOVACÍ OBJEKT, SO 1012 ČESLOVNA, SO 1016 RETENČNÍ NÁDRŽ, SO 1022 USAZOVACÍ NÁDRŽE, SO 1032 AKTIVAČNÍ NÁDRŽ, SO 1041 ZAHUŠTĚNÍ KALU, SO 1044 VYHNÍVACÍ NÁDRŽE A STROJOVNÝ a SO 1047 PROVOZNÍ OBJEKT OBSLUHY

V některých stavebních objektech, kde se budou provádět sanační práce není zřejmé, jaká je výměra sanovaných ploch, ve výkaze výměr je u příslušných položek výměra 1 kpl.

Žádáme o doplnění výměr.

A jelikož se u jednotlivých sanovaných konstrukcí mění procenta u jednotlivých činností sanací (např. mechanické odstranění uvolněných povrchových vrstev, otryskání vysokotlakým vodním paprskem, tlak 400 barů, reprofilace sanační maltou na beton, dotěsnění rekrystalizačním nátěrem, atd.), žádáme o rozepsání jednotlivých činností sanací do výkazu výměr dle popisu v souboru „III.A Soupis prací – textová část“.

Odpověď zadavatele na dotazy č.11 až 14:

Projektová dokumentace obsahuje výkresy jednotlivých objektů, z nichž jsou mj. uvedeny i jejich rozměry – vč. rozměrů jejich dílčích částí.

V textové části soupisu prací jsou uvedeny u některých činností rozsahy jejich dílčí fází upřesněny procentuální sazbou (rozsah těchto jednotlivých dílčích fází se však liší). Proto byla pro tyto práce zvolena jako měrná jednotka – jeden komplet.

Každopádně projektové dokumentace a soupis prací umožňují v předložené formě stanovit investiční náklady a cenovou nabídku pro tyto práce.

V Kutné Hoře dne 28.1.2013.

Ing. Josef Bárta
pověřená osoba zadavatele