

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

„Rekonstrukce bytového domu – Obec Kamýk nad Vltavou“

veřejná zakázka v podlimitním režimu na stavební práce
zadávana ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu
s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Zadavatel:	Obec Kamýk nad Vltavou
IČ:	00242411
Sídlo:	Kamýk nad Vltavou 69, PSČ 262 63
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele	Petr Halada, starosta
Profil zadavatele:	https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/b0b2f6b8-d8ac-44df-a7f2-8cc7637b207d

Osoba oprávněná jednat ve věcech týkající se zakázky	
Název:	SMS služby s.r.o.
IČO:	06784771
Sídlo:	Národní 973/41, Staré Město, 110 00 Praha 1
Zmocněná osoba:	Michaela Jelínková
Tel.:	+420 770 600 556
E-mail:	michaela.jelinkova@sms-sluzby.cz

(dále jen „zadavatel“)

Zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 a 99 ZZVZ uveřejňuje následující změnu přílohy zadávací dokumentace a níže připojuje vyjádření na žádost účastníka zadávacího řízení.

A) ZMĚNA PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel upravil Přílohu č. 4 – Soupis prací s výkazem výměr v souvislosti s dotazy na zadávací dokumentaci zaslanými účastníkem zadávacího řízení (viz níže) a zveřejňuje jeho aktualizovanou verzi s označením:

Příloha č. 4 – Soupis prací s výkazem výměr_13.6.2025.

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé ve své nabídce předložili tento vyplněný dokument.

Zadavatel doplnil a upravil výše uvedené v souvislosti s dotazy na zadávací dokumentaci zaslanými účastníkem zadávacího řízení (viz níže).

B) VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:

Zadavatel obdržel ve výše uvedeném zadávacím řízení níže uvedenou žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace. V této souvislosti zadavatel níže připojuje vysvětlení.

Dotazy účastníka výběrového řízení ze dne 10. 6. 2025:

Na základě prostudování podkladů (projektové dokumentace a soupis prací s výkazem výměr) žádáme o zodpovězení následujících dotazů:

Dotaz č. 1:

V soupisu prací s výkazem výměr nejsou uvedené položky na dodání, montáž a pronájem ochranných sítí. Bude investor požadovat jejich použití ?

Odpověď:

Zadavatel přidal položky související s ochrannou sítí do Soupisu prací a výkazu výměr a zveřejnil jeho aktualizovanou verzi.

Dotaz č. 2:

V soupisu prací s výkazem výměr je uvedena základací lišta, ale ve výkresech založení rohovou lištou a 2x perlínkou. Co platí ?

Odpověď:

Platí to, co je uvedené v projektové dokumentaci. Uchazeč ocení tyto práce ve zmíněné položce. Dodávka rohové lišty byla textově upravena v aktualizovaném a zveřejněném Soupisu prací a výkazu výměr.

Dotaz č. 3:

V soupisu prací s výkazem výměr nejsou uvedené a rozepsané požadované lišty, pouze dilatační a rohová. Mají se použít další lišty (okenní, parapetní, ...)?

Odpověď:

Doplňkové lišty k zateplovacímu systému jsou součástí položek zateplení. Lišty je nutné zahrnout do ceny takové, aby celek splňoval normy, vyhlášky a byl funkčním dílem s dodržením technologických postupů konkrétního výrobce.

Dotaz č. 4:

V soupisu prací s výkazem výměr je uvedena jak omítka akrylová, tak i silikonová. Skutečně se mají použít obě ?

Odpověď:

Uchazeč ocení veškeré omítky v silikonové omítkce, zrnitosti 1,5 mm, střední odstín pigmentu. Dotčené položky s akrylátovou omítkou byly v aktualizovaném a zveřejněném Soupisu prací a výkazu výměr změněny na silikonovou omítku.

Dotaz č. 5:

Ve výkresech je uveden sokl v mramorovém granulátu, v rozpočtu je uvedena mozaiková omítká. Co platí?

Odpověď:

Platí mozaiková omítká dle VV.

C) PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 25. 6. 2025 v 10:00 hod.

V Praze dne 13.6.2025

SMS - služby s.r.o.

Michaela Jelínková, pověřena zadavatelem