

P R O T O K O L O U R Č E N Í V N Ě J Š Í C H V L I V Ů
č. 330/20/2024 ze dne 15.09.2024

Příloha č. 1
mateřská škola čp.55

Podklady

Prohlídka objektu, technologické procesy, skladování materiálu, pohyb osob, struktura prostoru, působení vnitřních i vnějších vlivů.

Proces

předškolní výchova dětí

Rozhodnutí

Z rozhodnutí komise se prostor zařazuje jako prostor normální z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem. V prostoru se nevyskytují nebezpečné látky v jiném, než zanedbatelném množství, (hořlavé hmoty a hořlavé prachy). Nevyskytují se zde prostory s výskytem vody vyjma prostoru umývárny a kuchyňské přípravy jídel. Vnější vlivy ostatních provozů zanedbatelné nebo normální.

Prostor je přístupný laikům, osobám bez elektrotechnické kvalifikace.

Působení vlivů

teplota okolí	AA5	+5°C až +40°C	B1
vlhkost a teplota	AB5	+5°C až +40°C	B1
nadmořská výška	AC1	nadmořská výška do 2000m	B1
voda	AD1	zanedbatelná	B1
cizí tělesa	AE1	zanedbatelná	B1
korozivní působení	AF1	zanedbatelné	B1
ráz	AG1	mírný	B1
vibrace	AH1	mírné	B1
rostlinstvo	AK1	bez nebezpečí	B1
živočichové	AL1	bez nebezpečí	B1
elmg. nebo ion. záření	AM-1-2	normální úroveň	B1
signální napětí	AM-2-2	normální úroveň	B1
sluneční záření	AN1	zanedbatelné	B1
seismita	AP1	normální	B1
bouřková činnost	AQ1	zanedbatelná	B1
pohyb vzduchu	AR1	pomalý	B1
vítr	AS1	malý	B1
schopnost lidí	BA2	děti	B1
schopnost lidí	BA3	osoby se zdravotním postižením	B1
dotyk se zemí	BC1	žádný	B1
únik při nebezpečí	BD2	málo lidí, obtížný únik	B1
látky v objektu	BE1	bez nebezpečí	B1
konstrukční materiály	CA1	nehořlavé	B1
provedení budovy	CB1	zanedbatelné nebezpečí	B1

Vlivy: [B1]normální [N2]nebezpečný [Z3]zvlášť nebezpečný

Charakter prostoru na ochranu před dotykem: **NORMÁLNÍ - BEZPEČNÝ**

P R O T O K O L O U R Č E N Í V N Ě J Š Í C H V L I V Ů
č. 330/20/2024 ze dne 15.09.2024

Příloha č. 2
vnější prostory objektů obce

Podklady

Prohlídka objektu, technologické procesy, skladování materiálu, pohyb osob, struktura prostoru, působení vnitřních i vnějších vlivů.

Proces

vnější prostory objektů obce

Rozhodnutí

Z rozhodnutí komise se prostor zařazuje jako prostor nebezpečný z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem. V prostoru se nevyskytují nebezpečné látky v jiném, než zanedbatelném množství, (hořlavé hmoty a hořlavé prachy). Vyskytují se zde složené vlivy s výskytem atmosférické vody, větru a prachu spolu s dalšími venkovními vlivy. Prostor je přístupný laikům, osobám bez elektrotechnické kvalifikace.

Působení vlivů

teplota okolí	AA7	-25°C až +55°C	(IP20) N2
vlhkost a teplota	AB7	-25°C až +55°C	B1
nadmořská výška	AC1	nadmořská výška do 2000m	B1
voda	AD3	vodní tříšť	(IPx4) N2
cizí tělesa	AE5	mírná prašnost	(IP6x) B1
korozivní působení	AF2	atmosférické	(IP44) B1
ráz	AG1	mírný	B1
vibrace	AH1	mírné	B1
rostlinstvo	AK1	bez nebezpečí	B1
živočichové	AL1	bez nebezpečí	B1
elmg. nebo ion. záření	AM-1-2	normální úroveň	B1
signální napětí	AM-2-2	normální úroveň	B1
sluneční záření	AN2	střední	B1
seismita	AP1	normální	B1
bouřková činnost	AQ3	přímé ohrožení	B1
pohyb vzduchu	AR2	střední	B1
vítr	AS2	střední	B1
schopnost lidí	BA1	běžná	B1
schopnost lidí	BA2	děti	B1
schopnost lidí	BA3	osoby se zdravotním postižením	B1
dotyk se zemí	BC4	trvalý	N2
únik při nebezpečí	BD1	málo lidí, snadný únik	B1
látky v objektu	BE1	bez nebezpečí	B1
konstrukční materiály	CA1	nehořlavé	B1
provedení budovy	CB1	zanedbatelné nebezpečí	B1

Vlivy: [B1]normální [N2]nebezpečný [Z3]zvlášť nebezpečný

Charakter prostoru na ochranu před dotykem: **NEBEZPEČNÝ**