


PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ :

VYPÍNAČ 3+N	In=25A	1 KS
Přepěťová ochrana SPD typ I+II		1 KS
JISTIČ 3P+N	In=40A	1 KS

	Název výkresu *ROZVADĚČ R1-FVE-AC*					Strana	*1* z *1*
Kreslil Zdeněk Vácha	Stavba *INSTALACE FVE NA BUDOVĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY, NOVÁ 55, BOHUŠOVICE NAD OHŘÍ*					Paré	
Odpovědný projektant ©Pavel Jílek, 0402294 www.jilek.cz info@jilek.cz	Stavebník *MĚSTO BOHUŠOVICE NAD OHŘÍ, HUSOVO NÁMĚSTÍ 42, 411 56, BOHUŠOVICE NAD OHŘÍ*					Formát	1 x A4
Projektová kancelář Projekce Dr. Pavel Jílek, Žalhostice 120	Číslo projektu *280/23/2024*	Stupeň *DPS*	Verze	Datum *11/2024*		Měřítko -	List *11*