



v m. č.: 1.5 - 1.13 - nový podhľad sv. v. 3,30 m
1.14 - 1.20 - nový podhľad sv. v. 3,00 m
2.2 a 2.3 - nový podhľad sv. v. 3,00 m
2.14 a 2.15 - nový podhľad sv. v. 3,00 m
2.5 - nový podhľad sv. v. 2,55 m
2.4, 2.6 - 2.8 - nový podhľad sv. v. 3,00 m
2.9, 2.10 - nový podhľad sv. v. 2,70 m
2.11 - nový podhľad sv. v. 2,55 m
2.12, 2.13 - nový podhľad sv. v. 3,00 m

[illegible]

Plechové šablony s vlnou - nová krytina AL lakovaný plech + pojistná izolace pod plech
 Prikenný bednění tl. 25 mm - lokální oprava v rozsahu cca 25%

S2 - Prikenný základ tl. 25 mm na vazných trámech tl. 250 mm
 Cihelné půdovačka tl. 60 mm
 Škvárobetonová mazanina tl. 100 mm
 Prikenný základ tl. 25 mm
 Dřevěná konstrukce stropu, stropní trámy tl. 300 mm
 Prikenný podhled tl. 25 mm
 Vápenocementová rákosová omítka tl. 20 mm
 tepelná izolace minerální vlna tl. 350 mm (λ max. 0,039 W/mK)
 sádkokatkový podhled celoplošné tmelení s výmabou

S3 - Cihelné půdovačka tl. 60 mm
 Škvárobetonová mazanina tl. 100 mm
 Betonová deska stropu tl. cca 160 mm
 Cihelná klenba do ocelových nosníků tl. 150 mm
 Vápenocementová omítka tl. 20 mm
 tepelná izolace minerální vlna tl. 350 mm (λ max. 0,039 W/mK)
 sádkokatkový podhled celoplošné tmelení s výmabou

S4 - Nášlapná vrstva tl. 20 mm (keramická dlažba, lino, koberec)
 Škvárobetonová mazanina tl. cca 120 mm
 Prikenný základ tl. 25 mm
 Dřevěná konstrukce stropu, stropní trámy tl. 300 mm
 Prikenný podhled tl. 25 mm
 Vápenocementová rákosová omítka tl. 20 mm
 tepelná izolace minerální vlna tl. 150 mm (λ max. 0,039 W/mK)
 sádkokatkový podhled celoplošné tmelení s výmabou

S5 - Kameninová dlažba tl. 25 mm
 Betonová deska stropu tl. cca 50 mm
 Cihelná klenba do ocelových nosníků tl. 150 mm

S6 - Nášlapná vrstva tl. 20 mm (keramická dlažba, lino, koberec, plovoucí laminátová podlaha)
 Betonová mazanina C20/25 tl. 50 mm, výztuž z KARI sítí 100 x 100 x 6 mm
 Tepelná izolace tvrzžený polystyren tl. 150 mm, separační fólie
 Izolace proti vodě a pronikání radonu do staveb (střední radonový index),asfaltový pás- vzduchotěsné lepený
 Penetrační nátěr, asfaltový lak penetrační
 Podkladní betonová mazanina tl. 150 mm, výztuž z KARI sítí 100 x 100 x 6 mm
 Podpysp ze štěrkodité ŠD 0-32 tl. 100 mm
 Rostlý terén, zemní násp

S7 - Nášlapná vrstva tl. 20 mm (keramická dlažba, lino, koberec, plovoucí laminátová podlaha)
 Betonová mazanina C20/25 tl. 50 mm, výztuž z KARI sítí 100 x 100 x 6 mm
 Tepelná izolace tvrzžený polystyren tl. 50 mm, separační fólie
 Izolace proti vodě a pronikání radonu do staveb (střední radonový index),asfaltový pás- vzduchotěsné lepený
 Penetrační nátěr, asfaltový lak penetrační
 Betonová deska stropu tl. cca 100 mm
 Cihelná klenba do ocelových nosníků tl. 150 mm
 Vápenocementová omítka tl. 20 mm

S8 - Betonová mazanina tl. 150 mm
 Pískový podpysp tl. 100 mm
 Rostlý terén


Z3 - Fasádní silikátová omítka tl. 10 mm
 Štěrková hmota tl. 10 mm
 Základní vrstva s výztužnou síťovinou tl. 10 mm
 Tepelné izolační desky EPS tl. 140 mm (λ max. 0,039 W/mK)
 Lepicí hmota
 Cihelné zdvo z plných cihel tl. 600 mm
 Vnitřní vápenná omítka tl. 15 mm

Z4 - Fasádní silikátová omítka tl. 10 mm
 Štěrková hmota tl. 10 mm
 Základní vrstva s výztužnou síťovinou tl. 10 mm
 Tepelné izolační desky EPS tl. 140 mm (λ max. 0,039 W/mK)
 Lepicí hmota
 Cihelné zdvo z plných cihel tl. 450 mm
 Vnitřní vápenná omítka tl. 15 mm



Česká Obchodní a Stavební Společnost s.r.o.

"od projektu, až po realizaci"



tel.: 603 494 230

e-mail: vladislavstarek@gmail.com

Hlavní projektant	Ing. Vladislav Stárek		Ing. Vladislav Stárek	
Projektant	Ing. Vladislav Stárek		507 82 Pecka 98	
Kreslil	Ing. Vladislav Stárek		ČKAIT 0602308	
Stavebník	Obec Malé Svatoňovice, Nádražní č. p. 105, 542 34 Malé Svatoňovice		Datum III/2019	
Změna dokončené stavby, Odolov č. p. 35, na p. st. č. 162 542 34 Malé Svatoňovice			Měřítko	1 : 50
			Formát	A4
			Zakázka	19004
			Část:	D
Řez B - B - nový stav			16	