

Legenda místností

Číslo m.	Název místnosti	Plocha (m2)
2.01	Předsíň	10,00
2.02	Ložnice	15,40
2.03	Ložnice	17,50
2.04	Ložnice	12,30
2.05	WC	1,60
2.06	Obývací pokoj + kk	30,10
2.07	Koupelna	4,30
2.08	Komora	1,70
2.09	Prostor schodiště	2,90

- LED panel
30W/3000m 4000K/UGR

B1

30W/3000m 4000K/UGR

svítidlo - typ A LED panel 36W/4000K/3780, 600x600, IP20, UGR <19, Ra90, zapuštěná montáž
- 30W/3000m 4000K/UGR

B2

30W/3000m 4000K/UGR

svítidlo - typ B2 LED panel 30W/3000K/2862, 1200x300, IP20, UGR <19, Ra80, zapuštěná montáž
- 30W/3000m 4000K/UGR

B3

30W/3000m 4000K/UGR

svítidlo - typ C Downlight stropní svítidlo d=195,UGR<19, 21W/LED/4000K/IP54
- 30W/3000m 4000K/UGR

B4

30W/3000m 4000K/UGR

svítidlo - typ D Downlight stropní svítidlo d=155,UGR<19, 14W/LED/4000K/IP54
- 30W/3000m 4000K/UGR

B5

30W/3000m 4000K/UGR

svítidlo - typ E Nástěnné LED svítidlo 6W/3000K, IP44, s pohybovým senzore,
- 30W/3000m 4000K/UGR

B6

30W/3000m 4000K/UGR

svítidlo - typ F Nástěnné LED svítidlo d=220mm, 18W/4000K, IP65, s pohybovým senzore,
- 30W/3000m 4000K/UGR

B7

30W/3000m 4000K/UGR

svítidlo - typ G Lineární LED svítidlo 45W/7300lm/4000K, IP66, stropní
- 30W/3000m 4000K/UGR

B8

30W/3000m 4000K/UGR

svítidlo - typ H Nástěnné LED svítidlo 6W/3000K, IP44, s pohybovým senzore,
- 30W/3000m 4000K/UGR

B9

30W/3000m 4000K/UGR

svítidlo - typ NP Nouzové LED svítidlo s piktogramem, 1hod/autotest, IP20
- 30W/3000m 4000K/UGR

B10

30W/3000m 4000K/UGR

svítidlo - typ NC Nouzové LED svítidlo zapuštěné 1hod/autotest, IP41

- domovní zásuvka s přepř. ochranou 16A/230V, IP20

domovní zásuvka 16A/230V, IP20

domovní dvojzásuvka 2x16A/230V, IP20

venkovní zásuvka 16A/230V, IP44

kabelový vývod pro varnou desku (svorkovnice 5x2,5)

spínač ř.č.1, IP44

spínač ř.č.1, IP20

spínač ř.č.5, IP20

spínač ř.č.6, IP20

spínač ř.č.6+6, IP20

spínač ř.č.7, IP20

tlačítko ř.č.1/0, IP20

prostorový termostat 5-35°, 16A/230V/50Hz
-
- Digitálně
podepsal
Miroslav Kvintus
Datum:
2025.05.15
09:45:26 +02'00'
- | | | |
|---|----------------|--|
| Projektant - autoriz. osoba: | Vypracoval: | <div><div><div>ŠINFELT s.r.o.</div><div>ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ</div><div>ŠINFELT s.r.o.</div><div>Kratošvilova 280</div><div>41301 Roudnice nad Labem</div><div>E-mail: tintera@sinfelt.cz</div><div>www.sinfelt.cz</div></div></div> |
| Miroslav Kvintus | Štěpán Tintěra | |
| Stavebník: Obec Mšené-lázně, Prosek 174, 411 19 Mšené-lázně | | |
| Akce: | | |
| Stavební úpravy č.p. 99 a 200
na lékařský dům | | Druh dok. DPS |
| | | Číslo zak. 240721 |
| | | Formát 6xA4 |
| | | Datum: 10/2024 |
| | | Profese: elektro |
| | | Měřítko: 1 : 50 |
| Příloha: PŮDORYS 2.NP - SILNOPROUD | | Čís. výkresu: D1.4.4-03 |