

Technické požadavky na rozvaděče

Název zakázky: VO Rtyně v Podkrkonoší - NPŽP2020

Rozvaděče:

Rozvaděče (4 ks)

Přehled rozvaděčů:

Označení RVO	pomístní název	umístění
RVO01	Úpická 642	50.5065494N, 16.0680514E
RVO04	hasičská zbrojnice	50.5048700N, 16.0710850E
RVO09	MAKUS – K Jídelně 635	50.5079456N, 16.0687836E
RVO03	Za Mýtem	50.5070858N, 16.0662414E

Dodavatel zajistí kompletní rekonstrukci rozvaděčů RVO01-Úpická 642, RVO06-hasičská zbrojnice, RVO09-MAKUS/K Jídelně 635a RVO03-Za Mýtem dle popisu. Provedení nových rozvaděčů je uvedeno v popisu nových rozvaděčů níže. Rozvaděče budou dodány včetně kompletní **dokumentace skutečného provedení, protokolu o provedených zkouškách, výchozí revizní zprávy a štítku rozvaděče o uvedení do provozu.**

Finální návrh provedení rozvaděčů **bude konzultován** a odsouhlasen se správcem VO před objednáním do výroby.

Popis vybavení nových RVO

RVO01 – Úpická 642

50.5065494N, 16.0680514E

nové vybavení rozvaděče bude umístěno do nové plastové skříně ve výšce cca 110 cm

přívod

- jištění 25A
- 1x přívod signálu z RVO09 – jištění 10 A

vývod

- 2 rozvodové větve - jištění 3x 25 A
- 1x vývod na přechod – jištění 6 A
na každé větvi 2X rezerva 3x jištění 16A

další vybavení

- 2x stykač
- hlavní jištění přívodu ČEZu



Technické požadavky na rozvaděče

- elektroměr
- astrohodiny včetně samostatného jištění
- soumrakové čidlo včetně samostatného jištění
- čítač provozních hodin včetně samostatného jištění
- ovládání ruční/soumrak. čidlo/astrohodiny
- zásuvka 230 V včetně samostatného jištění
- vnitřní osvětlení včetně samostatného jištění

RVO04 – u hasičské zbrojnice

50.5048700N, 16.0710850E

*nové vybavení rozvaděče bude umístěno do stávající kovové skříně s vnitřním prostorem
š60 x v120 x hl cca 20 cm*

přívod


- 3x jištění **B25A**

vývod

- 2 rozvodové větve á 3x jištění 25A

další vybavení

- 2x stykač
- hlavní jištění přívodu ČEZu
- elektroměr
- astrohodiny včetně samostatného jištění
- soumrakové čidlo včetně samostatného jištění
- čítač provozních hodin včetně samostatného jištění
- ovládání ruční/soumrak. čidlo/astrohodiny
- zásuvka 230 V včetně samostatného jištění
- vnitřní osvětlení včetně samostatného jištění



RVO09 – MAKUS - K Jídelně 635

50.5079456N, 16.0687836E

nové vybavení rozvaděče bude umístěno do nové plastové skříně do výšky cca 110 cm

přívod

- 3x jištění B63A

vývod

- 1x rozvodová větev 3x jištění 50A
- 2X rezerva 3x jištění 25A

další vybavení



Technické požadavky na rozvaděče

- 1x stykač
- hlavní jištění přívodu ČEZu
- elektroměr
- astrohodiny včetně samostatného jištění
- soumrakové čidlo včetně samostatného jištění
- čítač provozních hodin včetně samostatného jištění
- ovládání ruční/soumrak. čidlo/astrohodiny
- zásuvka 230 V včetně samostatného jištění
- vnitřní osvětlení včetně samostatného jištění

RVO03 – Za Mýtem

50.5070858N, 16.0662414E

nové vybavení rozvaděče bude přesunuto z budovy Za Mýtem čp. 176 na místo vedle sloupu ČEZ, do nové plastové skříně do výšky cca 110 cm

přívod

- 3x jištění B63A

vývod

- 2x rozvodová větev 3x jištění B32A
- 1x rozvodová větev 1x jištění B16A
- 2x rezerva 3x jištění 25A

další vybavení

- hlavní jištění přívodu ČEZu
- elektroměr
- astrohodiny včetně samostatného jištění
- soumrakové čidlo včetně samostatného jištění
- 1x stykač 3-pólový 25A
- čítač provozních hodin včetně samostatného jištění
- ovládání ruční/soumrak. čidlo/astrohodiny
- zásuvka 230 V včetně samostatného jištění
- vnitřní osvětlení včetně samostatného jištění



Technické požadavky na rozvaděče

Ostatní požadavky:

Dodavatel si před podáním nabídky prověří na své náklady situaci v dané lokalitě (terén, nejbližší přípojné místo apod.). Lokalita je veřejně dostupná. Účastník bere na vědomí, že nedodržení výše uvedených parametrů bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a toto stvrzuje svým podpisem níže. Uvědomuje si, že v případě zkreslení jakýchkoli předaných technických informací může být z výběrového řízení vyloučen bez nároku na odvolání, neboť by se jednalo o podvod.

V

Dne

Za účastníka veřejné zakázky (hůlkovým písmem + podpis):

.....
jméno, příjmení a podpis účastníka