


- Kabelová trasa VO s ochranným pásmem 1,0 m
- kabel CYKY-J 4x10 mm² uložen v kabelové chráničce Ø 75 mm, uzemnění FeZn 30x4 mm a rezervní chránička HDPE 40/33 mm



- Silniční stožár veřejného osvětlení, jmenovitá výška 8 m, žárově zinkovaný, spodní část chráněná termoplastovým nástřikem do výšky dvířek elektro-výžboje, délka výložníku 1,5 m, není-li v situaci řečeno jinak. Svítidlo bude stejného typu, jaké je již v obci Kališče instalováno - LED, 3000 K, 80 Ra.



- Parkový stožár veřejného osvětlení, jmenovitá výška 5 m, žárově zinkovaný, spodní část chráněna termoplastovým nástřikem do výšky dvířek elektro-výzbroje, bezvýložíku - svítidlo kotveno na dřív. Svítidlo bude stejného typu, jaké je již v obci Kalušíte instalováno - LED, 3000 K, 80 Ra.

- Kabelové rezervy v nových stožárech budou min. 3 m na každém kabelu.
- Nové uzemnění bude napojeno na stávající zemnicí soustavu VO
- JE TŘEBA RESPEKTOVAT STEJNÝ SLED FÁZÍ V NOVÉ PROJEKTOVANÝCH POJISTKOVÝCH SKŘÍNÍCH I STOŽÁRECH!
- Připojení nového VO na stávající rozvod se bude realizovat během prací tak, aby nevznikla odstávka stávající soustavy VO. Výkopové práce v blízkosti ostatních inženýrských sítí je třeba provádět opatrně ručně.
- Zákes tras ostatních inženýrských sítí je pouze orientační. Před zahájením výkopových prací je třeba požádat jednotlivé správce o výtýčení průběhu jejich sítí v terénu.
- Vyjádření ostatních správců sítí je nutné respektovat ve všech ohledech! Jakékoli poškození ostatních inženýrských sítí je třeba ihned nahlásit jejímu správci a zříditi neprodlouhu naprávu.
- VO určené k demontáži bude demontováno až po instalaci nového VO, které bude uvedeno do provozu.
- Práce na stávajícími i novém VO budou prováděny v koordinaci s majitelem VO - obcí Kalíšť.
- V místech křižení a souběhu se budou primárně respektovat podmínky vyjádření správce dotčené sítě. Dále se bude respektovat norma ČSN 73 6005 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ.

Zadinová Marie
č. p. 43
39451 Kaliště

Štěpán Miloš a
Štěpánová Jana
č. p. 82
394 51 Kaliště

Kotenová Jaroslava
č. p. 72
39451 Kaliště

Mařorová Lenka
č. p. 74
39451 Kaliště

SILNICE III/12934
 <<< SMĚR PODIVICE

Kraj Vysočina;
KSIJSV

SILNICE III/12934
 <<< SMĚR PODIVICE

SILNICE III/12934
SMĚR HUMPOLEC >>>

Čepl Jakl
č. p.
39451 Kališt

Kokešová Jitka
Žižkova 624, 39301 Pelhřimov
Papež Kamil
Lucemburská 1670/43, 13000 Praha 3

Diagram illustrating various types of underground utility lines (SEK, NN, vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení) with their respective symbols and colors:

- optické vedení SEK (CETIN) - Solid pink line with circles containing a cross.
- metalické vedení SEK (CETIN) - Dashed pink line with wavy lines.
- kabelové vedení NN (EG.D) - Solid green line with right-pointing chevrons.
- venkovní vedení NN (EG.D) - Dashed black line with right-pointing chevrons.
- vodovod (obec Kaliště) - Dashed blue line with blue dots.
- kanalizace (obec Kaliště) - Dashed orange line with right-pointing chevrons.
- veřejné osvětlení (obec Kaliště) - Dashed green line with a central symbol of a circle containing a cross and a dot.

- parcelní hranice
- parcelní čísla
- vnitřní kresba KN
- polohopis
- číslo orientační / popisné

— — — — — — — — — — — — — — kabelizace NN (EG.D)

Vypracoval: Ing. Josef Klíma	Projektant: Ing. Karel Tomek	
Místo stavby: obec Kaliště k.ú. Kaliště (okres Pelhřimov); 662241	Investor: OBEK KALIŠTĚ Kaliště 92, 394 51 Kaliště IČ 00248363	
Název stavby: KALIŠTĚ CHODNÍK PODÉL III/34761, III/12934 - 2. ETAPA		T. Bati 1041, 674 01 Třebíč IČ: 25522043; DIČ: CZ25522043
		Dokumentace: DUR+DSP
Objekt: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		Číslo PD: 20-JK-KA
Název výkresu: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - SITUACE III/12934		Datum: 4/2020
		Formát: 297x735
		Měřítko: 1 : 250
		Č. výkresu: C.3.1