

Naše značka:

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum vystavení:

Miroslav Šnajdr DiS

519304653

snajdr@vak-bv.cz

24.5.2024

život památkám o.p.s.

Tomáš Caha

Lipová č.p.833

58832 Brtnice

Vyjádření k realizaci stavby (novostavba/stavební úpravy stávajícího objektu/změna stavby/dodatečné stavební povolení stavby/změna účelu užívání objektu) při využití stávajících přípojek bez nutnosti jejich úprav

Zájmové území

Katastr: **Valtice**

Parcela: **2770**

Stavebník

Město Valtice

nám. Svobody 21

69142 Valtice

Název stavby (akce)

STAVEBNÍ ÚPRAVY HLAVNÍ BUDOVY HŘBITOVA MĚSTA VALTICE

Předložená PD řeší rekonstrukci objektu hlavní budovy hřbitova. Stavba byla postavena v roce 1902, v průběhu 2. poloviny 20. století byli provedeny navazující přístavby (zděné veřejné záchody a rozšířená část bytu s garáží). Tyto navazující přístavby budou zbourány a objekt se navrátí do původní půdorysné stopy.

Přípojky stávající (beze změny).

Nově budou srážkové vody svedeny do retenční nádrže s možným přepadem do vsaku. Zachycená voda bude sloužit k zálivce zelených ploch a k zálivce hrobů.

V zájmovém území stavby je situována stávající vodovodní přípojka.

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. (dále jen VaK Břeclav) vydává k předložené dokumentaci následující stanovisko:

1. V průběhu realizace stavby je nutno stávající přípojku vody včetně vodoměrné sestavy chránit před možným poškozením.
2. Jakoukoliv manipulaci s vodoměrnou sestavou smí provádět pouze pověřený pracovník střediska vodovodů Mikulov, se sídlem v ulici Hraničářů 1509/6 v Mikulově, tel. 519 810 021 (mobil 733 122 154, 734 150 937). Zde je v případě potřeby možno objednat demontáž vodoměru, výměnu uzávěru u vodoměru, výměnu vodoměru atd. Tyto práce však budou provedeny pouze na základě písemné objednávky odběratele vody, s kterým máme uzavřenou smlouvu.
3. Domovní rozvod pitné vody nesmí být propojen s rozvodem vody z jiných zdrojů (užitková voda).
4. Investor prokazatelně seznámí dodavatele stavby (zápisem do stavebního deníku) s obsahem aktuálního vyjádření VaK Břeclav.

S vydáním územního souhlasu a realizací ohlášené stavby/změnou dokončené stavby (případně s jiným povolením stavby) "STAVEBNÍ ÚPRAVY HLAVNÍ BUDOVY HŘBITOVA MĚSTA VALTICE" na pozemku parc.č. 2770, k.ú. Valtice za předpokladu splnění výše uvedených podmínek **souhlasíme**.

Platnost tohoto stanoviska je omezena na 2 roky od data vystavení.



Miroslav Šnajdr DiS
Technik vyjadřování



Vodovody a kanalizace
Břeclav, a.s.
Čechova 1300/23
690 02 Břeclav

