

PŘÍLOHA č. 7**FORMULÁŘ PRO DOTAZY UCHAZEČŮ V PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ**

Datum:16.6.2017

Dotaz se týká: Dokumentace pro provedení stavby

Např. Dokumentace pro provedení stavby, HMG, ...

Odkaz: Složka PD, D.1.1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ**Dotaz:**

Jaké má být barevné provedení trapézových plechů? A má být proveden protipožární nátěr?

(vyplní Uchazeč)**Odpověď:**

(vyplní Zadavatel)

Protipožární nátěr není požadován, povrchová úprava plechů standardní nátěr, odstín světlá šedá, konkrétné odstín RAL bude vybrán v rámci AD dle konkrétního výrobce.

Odpověď zpracoval: Ing.arch. Petr Vaněk

Poznámky:

ČTĚTE: !

- Z důvodu koordinace výběrového řízení bude každý dotaz vyplněn do samostatného formuláře a zaslán e-mailem na kontaktní osobu zadavatele dle bodu 1 ZD.