

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 PEN ~ 50 Hz 230/400 V síť TN-C-S, OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM
PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Generální projektant	Miroslav Kouřil Sportovní 2590/12, 787 01, Šumperk IČ: 48437531	Stavebník	Obec Ruda nad Moravou 9.května 40 789 63 Ruda nad Moravou
Projektant části	Ing.Pavel Matura - PROJEKCE ELEKTRO Závořická 550, 789 69 Postřelmov IČ: 06169848, projekce.matura@seznam.cz	Hlavní projektant Zodp. projektant Vyraboval	Ing.Pavel Matura Ing.Pavel Matura Ing.Pavel Matura
Místo stavby	RUDA NAD MORAVOU	Stupeň Zakázka číslo Datum	Dokumentace provedení stavby 100121 02/2024
Název stavby	REVITALIZACE HŘBITOVA V RUDĚ NAD MORAVOU		
Část	D.1.4 - Technika prostředí staveb - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvod		
Název výkresu		Měřítko:	Číslo výkresu
Kniha svítidel			09

SEZNAM SVÍTIDEL

E1	<i>Přisazené stropní svítidlo bodové výklopné, 230V AC/50Hz, zdroj 4xGU10 max 25W, krytí IP20, rozměry 252/252/85mm, váha 1,6kg Poznámka: osazeny LED zdroje, barva teple bílá</i>	
E2	<i>Přisazené stropní svítidlo bodové výklopné, 230V AC/50Hz, zdroj 1xGU10 LED 8W, krytí IP20, rozměry 140/140/85mm, váha 0,6kg Poznámka: osazeny LED zdroje, barva teple bílá</i>	
E3	<i>Přisazené stropní svítidlo bodové reflektorové, 230V AC/50Hz, zdroj 1xGU10 max 50W, krytí IP20, rozměry 130/60mm Poznámka: osazeny LED zdroje, barva teple bílá</i>	
E4	<i>Nástěnné svítidlo, hliníková základna barva šedostříbrná, skleněný matovaný difusor, LED 8,7W, neutrální 4000K, 850lm, 230V, IP65, třída ochrany I, rozměry 260x125x125mm</i>	
E5	<i>Svítidlo nouzové, typ U34LED, IP42, 1 hodina, 450 lumen, rozměry 125/285/55mm</i>	
E6	<i>Svítidlo průmyslové LED, 230V/50Hz, 52W</i>	
S1	<i>Svítidlo historizované sloupové výšky 2,5m Svítidlo: šestiboké, kombinace šedé litiny a oceli, zaskleno čirým polykarbonátem, hmotnost cca 12kg, napětí 230V/50Hz, LED E27 50W, IP43 Sloupek: z šedé litiny, hmotnost cca 68kg, kotvení</i>	