

## Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Společnost **Hortim-International, spol. s r.o.**, sídlem Brno, Kšírova 242, PSČ 619 00, IČO: 479 15 528, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 10313, jako zadavatel v rámci výběrového řízení na stavební práce „Snížení energetické náročnosti objektu Hortim-International – chladicí systém“

**tímto odpovídá na žádost o vysvětlení, která byla zadavateli doručena dne 20. 7. 2022:**

### Otázka:

*Dobrý den*

*prostudoval jsem si dokumentaci na Snížení energetické náročnosti objektu Hortim-International - chladicí system*

*a chci se zeptat na následující body:*

*1. Zahájení dokumentace je vázáno na rozhodnutí o přiznání dotace Operačního programu Podnikání a inovace v následné odpovědi ze dne 18.7. je uvedeno že tato dotace je již přiznána. Můžete přidat do zadávací dokumentace dokument, kde by bylo zcela zřejmé na co byla dotace přiznána a na jakou částku, že nebyla krácena atd.*

*Pokud bude smlouva podepsána v původním znění včetně čl. 14.5 tak, pokud je tam nějaký jiný záměr na odstoupení tak nám vaše odpověď těžko pomůže v případných ztrátách? Pokud tam je není jiný záměr na odstoupení tak nechápu proč tento článek ve smlouvě zůstává?*

*2. Je pochozí stávající strop a umožní montáž potrubí v podhledu?*

*3. Jaká je vzdálenost potrubí pro montáž nového napojení provozní vody pol. 59 stavební řešení resp. připojení doplňkové vody pro kondenzátor a na nový rozvod vody do místnosti čerpadel pol. 60 stavební řešení?*

*4) K čemu slouží soubor sifrovaninabidek?*

### Odpověď:

*Ad 1)*

*Současně s touto odpovědí bude na profilu zadavatele zveřejněn dokument „Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. MPO 66268/22/61500“, který se týká předmětu této zakázky.*

*Pokud jde o článek 14.5 přílohy č. 4 (smlouvy o dílo), s ohledem na skutečnost, že již bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace, nebude objednatel oprávněn od smlouvy z důvodu neposkytnutí dotace odstoupit.*

*Ad 2)*

*Strop je pochozí za dodržení bezpečnostních podmínek.*

*Montáž potrubí v podhledu je možná, a to za předpokladu pomocného uchycení na stávající ocelovou konstrukci střechy.*

*Ad 3)*

*Přípojný bod /po provozu je jich rozmístěno více/ provozní vody jsou řádově v jednotkách metrů /kondenzátor, místnost čerpadel/ více projektant*

*Přípojný bod je uveden ve výkresu C3. napojovací bod bude max do 10 m, kdy přesný bod napojení se stanoví po domluvě se zadavatelem.*

*Ad 4)*

*Soubor sifrovaninabidek souvisí s podáním nabídky.*

*Při podání nabídky je třeba se řídit pravidly a pokyny stanovenými provozovatelem elektronického nástroje (profilu). Manuál elektronického nástroje pro dodavatele je dostupný na <https://www.e-zakazky.cz/Content/files/DodavatelManual.pdf> Zadavatel upozorňuje, že pro vložení nabídky musí být dodavatel řádně registrován, přičemž proces registrace dodavatele v elektronickém nástroji může trvat až několik dní.*

V Brně dne 22. 7. 2022

Hortim-International, spol. s r.o.  
v. z. JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D.