

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 14

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) pod názvem:

„MULTIFUNKČNÍ OBJEKT MĚSTA TŘEBENICE“

1 Údaje o zadavateli

Název zadavatele:

Město Třebenice

Sídlo: 41113 Třebenice, Paříkovo nám. 1

IČO: 00264521

DIČ: CZ00264521

Osoba oprávněná jednat: Ing. Eva Hajná, starostka obce

Adresa profilu zadavatele: <https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/e338d88f-a58c-4829-b668-92162e3c9166/zakazka/P21V00000002>

Adresa elektronického nástroje: www.zadavatel.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace – dotaz ze dne 10. 5. 2021 v 13:31 hod

1/ Ve VV jsme nenašli položku, která by obsahovala hydroizolační fólii PVC 1,5mm, která je obsažena ve skladbě PO1_4. Pravděpodobně ve výkazu chybí. Prosíme o upřesnění nebo případné doplnění.

Odpověď

Hydroizolační folie na terase je rozpočtována jako povlaková krytina, položky č. 153 a 154.

2/ Prosíme o doplnění výkresu či jiného způsobu specifikace k položce č. 495 – INT03 sedací souprava

Odpověď

Prvek je ilustračně specifikován v technické zprávě – viz ilustrační foto. Z principu užívání je patrné, že se jedná o sedací prvek, určený do veřejných prostor. Uvedeno v technické zprávě str. 21 – 22:

INT 03 – sedací sestava pro vstupní halu a prostor trampolín - pevná fixovaná konstrukce, určená svou zatížitelností pro veřejný sektor (haly, nemocnice, letiště apod).

Max rozměr hala – délka do 3 700 mm (předpoklad 4 místa k sezení + boční odkládací prvky). Možnost sezení návštěvníků objektu v centrální šatně – čekající rodiče, schůzky družstev před nástupem do posilovny, posezení seniorů atd.

Max. rozměr – prostor trampolíny – délka do 2 700 mm (předpoklad 3 místa k sezení + boční odkládací prvky) – odkládání svršků a tašek před použitím trampolíny

- velmi odolné lavice do čekáren vyrobeny pouze z kovu
- sedáky jsou vyrobeny z perforovaného plechu
- povrchová úprava je provedena práškovým vypalovacím lakem
- nohy jsou vybaveny rektifikací pro vyrovnání případných nerovností podlahy
- dodáváno v demontovaném stavu

Počet míst	5
Barva	stříbrná
Stolek	ne
Materiál sedáku a opěráku	kov
Barva podnože	stříbrná
Celkové rozměry š x h x v (mm)	2850 x 680 x 780
Výška od země (mm)	420
Nosnost (kg)	800



Vysvětlení zadávací dokumentace – dotaz ze dne 10. 5. 2021 v 13:51 hod

1/ Ve vysvětlení ZD č. 13 byl upraven počet oken. Dotazujeme se, zdali bude k uvedené opravě zaslán upravený výkaz výměr.

Odpověď

Ano, upravený výkaz výměr dokládáme do příloh VŘ. V souboru jsou opravené i výměry podle dřívějších dotazů, mimo jiné byl i odstraněn list s duplicitním rozpočtem na venkovní rozvody. Ostatní rozpočty profesí, na které se hlavní soubor odkazuje, zůstávají v platnosti beze změn.

Dále dokládáme aktualizované výkresovou dokumentaci pro interní i externí otvory, aby byl dosažen soulad výkresové dokumentace a VV.

Vysvětlení zadávací dokumentace – dotaz ze dne 12. 5. 2021 v 08:24 hod

- 1) Vzhledem k chybným výměrám v počtu oken, prosíme o aktualizaci VV.

Odpověď

Ano, upravený výkaz výměr dokládáme do příloh VŘ. V souboru jsou opravené i výměry podle dřívějších dotazů, mimo jiné byl i odstraněn list s duplicitním rozpočtem na venkovní rozvody. Ostatní rozpočty profesí, na které se hlavní soubor odkazuje, zůstávají v platnosti beze změn

Dále dokládáme aktualizované výkresovou dokumentaci pro interní i externí otvory, aby byl dosažen soulad výkresové dokumentace a VV.

Závěr

Dále evidujeme dotazy ze dne 12. 5. t.r., ke kterým odpovědi zpracováváme a budou zveřejněny v zákonné lhůtě.

Tímto vysvětlením se prodlužuje termín pro podání nabídek. Nový termín pro podání nabídek – **24. 5. 2021 do 10,00 hod.**

V Třebenicích dne 13. 5. 2021

.....
Ing. Eva Hajná
Starostka obce