

EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Majera 573
440 01 Louny

Zadavatel:
Obec Petrohrad
pí Jitka Dondová, starostka obce
Petrohrad 146, 439 85 Petrohrad
Tel.: +420 415 219 020
E-mail: obec.petrohrad@iol.cz

Váš dopis zn./ ze dne naše zn. vyřizuje/tel. Louny, dne 17 - 10 - 2025

Věc : ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ ZD K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Vážený/á pane/í, v souladu s § 98 zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., Vás žádáme o vysvětlení ZD k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem:

„ Oprava místní komunikace, Bílenec “

Dotaz č. 1:

Poskytnutá projektová dokumentace neobsahuje žádné podélné profily kanalizací žb DN 600 a plastové DN 200. Z výpočtu u hloubení rýh lze z výkazu výměr vydedukovat průměrnou hloubku žb kanalizace DN 600 - 2m a průměrnou hloubku plast kanalizace DN 200 – 1,8 m.

Otázka č. 1:

Může Zadavatel doplnit projektovou dokumentaci o podélné profily? Platí průměrné hloubky kanalizací uvedené ve výkazu výměr?

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr chybí dodávka a montáž odbočky DN 200/200 – 1ks (pro napojení vpusti NUV3).

Otázka č. 2:

Doplní Zadavatel chybějící položky do výkazu výměr?

Dotaz č. 3:

Dle výkresu „Koordinační situace“ se nově realizují 3 ks nových kanalizačních šachet a 3 ks nových vpustí. Ve výkazu výměr je však dodávka a osazení 6 ks kanalizačních poklopů.

Otázka č. 3:

Může Zadavatel vysvětlit kam se budou 3 ks nových poklopů mimo nových kanalizačních šachet ještě osazovat?



EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Majera 573, 440 01 Louny
IČO: 10442481, DIČ: CZ699005769
E-mail: ekostavby@ekostavbylouny.cz
Tel.: 415 654 094

Zapsaná v KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455

Ing. Jan Eggermayer
jedenatel

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455

IČO: 10442481
DIČ: CZ699005769
e-mail: ekostavby@ekostavbylouny.cz
www.ekostavbylouny.cz

tel.: +420 415 654 094
KB, a.s., č.ú.: 545 481/0100
Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 324 63 72/0800
ČSOB a.s., č.ú.: 183 53 33 19/0300





OUPEE34QGO7X

OBEC PETROHRAD

Petrohrad č.p. 146, 439 85 Petrohrad

Váš dopis s čj.:

Ze dne:

Číslo jednací: OUPE-2631/2025

Spisová značka: Vř/Bílenec/2025/Dond

Vyřizuje: Jitka Dondová

Tel:

E-mail: starosta@petrohrad-obec.cz

Datová schránka: y5qa333

Datum: 21.10.2025

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

**Václava Majera 573
440 01 LOUNY**

Odpověď - Dotazy č. 1 od EKOSTAVBY k VZ - Oprava místní komunikace, Bílenec (zadavatel: Obec Petrohrad)

Dobrý den,

níže uvádíme odpovědi na dotaz č. 1 od EKOSTAVBY k VZ – Oprava místní komunikace, Bílenec (zadavatel: Obec Petrohrad)

Odpověď č.1

- Platí průměrné hloubky kanalizací uvedené ve výkazu výměr

Odpověď č.2

- doplněno do výkazu výměr viz příloha

Odpověď č.3

- opraveno viz opravené koordinační výkresy



Jitka Dondová

Digitálně podepsal
Jitka Dondová
Datum: 21.10.2025
11:07:35 SELČ

Jitka Dondová
Starostka

Přílohy:

- D 1.1.2 Situace
- C.03 Koordinační výkres
- Výkaz výměr