

V Praze dne 2. července 2026

**Věc: Zadávací řízení - „Výstavba fotovoltaických elektráren v obci Ptice – MŠ, OÚ, ČOV“
– vysvětlení zadávací dokumentace**

V rámci podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“), a která je spolufinancována z modernizačního fondu s názvem MODF RES+, s názvem „Výstavba fotovoltaických elektráren v obci Ptice – MŠ, OÚ, ČOV“, zadavatel obdržel dotaz, na které odpovídá takto:

Dotaz:

na základě prohlídky budov, prosím o zodpovězení následujících otázek:

Budova Mateřské školy, Souběžná 369, 252 18 Ptice

- Během prohlídky na místě bylo zjištěno, že technologie NELZE umístit uvnitř. Fyzicky se tam nenachází prostor, kam by bylo možné komponenty umístit. Z tohoto důvodu je nutné technologie včetně bateriového úložiště umístit ven mimo objekt. Bude do parametrů výběrového řízení doplněno, že lze použít pouze komponenty, které pracují i v teplotách -0°C? Aby byly sjednoceny podmínky pro všechny uchazeče o výběrové řízení...

Budova ČOV, Hlavní 297, 252 18 Ptice

- Během prohlídky na místě bylo zjištěno, že technologie NELZE umístit uvnitř. Fyzicky se tam nenachází prostor, kam by bylo možné komponenty umístit. Z tohoto důvodu je nutné technologie včetně bateriového úložiště umístit ven mimo objekt. Bude do parametrů výběrového řízení doplněno, že lze použít pouze komponenty, které pracují i v teplotách -0°C? Aby byly sjednoceny podmínky pro všechny uchazeče o výběrové řízení...

Odpověď:

Zadavatel k dotazu uvádí, že dodavatelé jsou povinni ve svých nabídkách uvažovat u obou dotčených objektů, tj. u budovy Mateřské školy, Souběžná 369, 252 18 Ptice, i u objektu ČOV, s použitím technologií určených pro instalaci ve venkovním prostředí.

Důvodem je skutečnost, že v uvedených objektech není k dispozici vhodný vnitřní prostor pro umístění technologie FVE, včetně souvisejících komponent a případného bateriového úložiště. Technologie proto musí být navrženy a naceněny tak, aby byly způsobilé pro bezpečný a řádný provoz ve venkovních podmínkách, včetně odpovídající ochrany proti povětrnostním vlivům a provozu při nízkých teplotách.

Zadavatel tímto upřesňuje zadávací podmínky tak, že dodavatelé musí ve svých nabídkách zahrnout pouze takové komponenty, které jsou výrobcem určeny nebo schváleny pro venkovní instalaci a jsou schopny pracovat v teplotních podmínkách odpovídajících venkovnímu provozu v místě plnění.

Dodavatelé jsou povinni tuto skutečnost zohlednit při zpracování technického řešení i nabídkové ceny. Náklady spojené s venkovním umístěním technologie, včetně případných



ochranných skříní, krytí, temperace, větrání, kotvení, kabeláže a dalších nezbytných opatření pro řádný a bezpečný provoz, musí být zahrnuty v nabídkové ceně.

Zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **13.07.2026 do 10:00 hodin**

.....
Mgr. Martin Budiš

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností