

Parovody 1MPa							
	název		okruh	Typ přístroje, rozsah, parametry	měření	umístění	poznámka
1	- pára pro ŠOI.	el.pohon	30A11	Modact 52033,2213	M i D	+0,2m	místní ovl., jištěno v rm 21-3
2	- pára pro ŠOIIL	el.pohon	30A09	Modact 52033,2213	M i D	+0,2m	místní ovl., jištěno v rm 21-3
3	- pára do R1 a R5	el.pohon	30A13	Modact 52033,2213	M i D	+0,2m	místní ovl., jištěno v rm 21-3
4	- rozdělovač pod TG21	teplověr		bimetal, 0-450 st.C, přesnost 2,5%	místní	+0,2m	
5	- rozdělovač pod TG21	tlakoměr	kabel WLST1	pr.160mm, 0-2,5 Mpa, přesnost 1,6%	místní	+0,2m	
6	- pára do R1-R5 propoj	průtok	206.05, kabel WD0107 do SK24/S1	Rosemount	tlakový	+5,7m	stěna mezi strojovnou a průjezdem KYI
7	- pára do R1-R5 propoj	tlakoměr	116.03, kabel WD 0105 do SK24/S1	Rosemount	tlakový	+5,7m	stěna mezi strojovnou a průjezdem KYI
8	R1 pára od TG21	el.pohon		AUMA,SA07-5, F10	místní	+0,2m	místní ovl., jištění v rm21-4
9	R1 pára od RS1 - 8/1MPa	el.pohon	RS1 - HC001	Schiebel	M i D	+0,2m	jištěno v Rm8
10	R1 pára od TN3	el.pohon	13LBE10AA201E WL02	Schiebel	M i D	+0,2m	jištěno v rozvaděčích NČ 2,3,4,pole +13CBB02
11	R1 rozdělovač	tlakoměr	kabel WS1038	pr.100mm, 0-1,6 Mpa, přesnost 1,6%	místní	+0,2m	sloup D9, kóta 7,7m, označení tlak páry KYI z R1, přes panel „A“
12	R1 rozdělovač	tlakoměr	17LBE10AA201E WL02	Philips 4 - 20mA	tlakový	+0,2m	jištěno v rozvaděčích NČ 5,6,7, pole +17CBB02
13	R3 pára od TN7	el.pohon		Schiebel,	M i D	+0,2m	sloup D16 u R3 1MPa
14	R3 rozdělovač	tlakoměr		pr.160mm, 0-2,5 Mpa, přesnost 1,6%	místní	+0,2m	sloup D16 u R3 1MPa
15	R3 rozdělovač	tlakoměr		pr.160mm, 0-1,6 Mpa, přesnost 1,6%	místní	+0,2m	sloup D12, stěna dozorny 7,7m, u TG7
16	R3 rozdělovač	tlakoměr	kabel WS1037	Philips P20; 0 - 25bar; 4 - 20mA	tlakový	+0,2m	sloup D12, stěna dozorny 7,7m, u TG7, ozn.tlak páry z R3, přes panel „A“
17	R5 pára od TG21	el.pohon	30A12	AUMA,SA07-5-F10	místní	+0,2m	místní ovl,skříňka, jištěno v rm21-4
18	R5 pára pro TG22,vývěvy	el.pohon	kabel WLST 22LBH01AA101	Modact 52031,2213 ZPA Pečky,	M i D	+0,2m	jištěno RmT22-2B
19	R5 pára od RS 2, 8/1MPa	el.pohon	53LBA02AA201E	Schiebel,	místní	+0,2m	jištěno v Rm8
20	R5 pára pro TG22	el.pohon	22LBA15AA101	AUMA, SA07,5-F10	M i D	+0,2m	jištěno v RmT22-2B
21	R5 rozdělovač	tlakoměr		pr.100mm, 0-1,6MPa, přesnost 1,6%,	místní	+0,2m	
22	R4 převod páry do kolektoru (nejžděcí redukce)	el.pohon	HV 00040 OLBH60AA201	AUMA, SAR14,5	M i D	+0,2m	jištěno v R04 K6-10/4b
23	R4 rozdělovač - pára dolý-celkem	teplověr	kabel D03	PT 100	tlakový	+0,2m	propojovací krabice, sloup C18 vedle průchodu na kotelnu mezi K9-10.
24	R3 R3 - R4 propoj	tlakoměr		Impres	tlakový	+0,2m	sloup C18, u R4, dočastně mimo provoz
25	R3 R3 - R4 propoj	tlakoměr		pr.160mm, 0-1,6 Mpa, přesnost 2,5%	místní	+0,2m	sloup C18, u R4.
26	- množství páry KI 1MPa z R3 do NN	tlakoměr	53L BQ10CF 001 kabel WD01	vstup -300 + 300kPa, výstup 0 - 4mA	tlakový	+7,7m	sloup D16 u TG5
27	- tlak páry KYII 1MPa z R3 do NN	tlakoměr	53L BQ10CP 001 kabel WD01	vstup 0 - 4MPa, výstup 0 - 4mA	tlakový	+7,7m	sloup D16 u TG5
28	- teplota páry KYII 1MPa z R3 do NN	teplověr	53L BQ10CT 001 kabel WD01	typ:P 5201 H10; rozsah 0 - 350°C	tlakový	+7,7m	sloup D9 u TG9, panely NČ
29	- množství páry KI 1MPa z R1 do NN	tlakoměr	53L BQ10CF 001 kabel WD01	vstup -300 + 300kPa, výstup 0 - 4mA	tlakový	+7,7m	sloup D9 u TG9, panely NČ
30	- tlak páry KYI 1MPa z R1 do NN	tlakoměr	53L BQ10CP 001 kabel WD01	vstup 0 - 4MPa, výstup 0 - 4mA	tlakový	+7,7m	sloup D9 u TG9, panely NČ
31	- teplota páry KYI 1MPa z R1 do NN	teplověr	53L BQ10CT 001 kabel WD01	typ:P 5201 H10; rozsah 0 - 350°C	tlakový	+7,7m	sloup D9 u TG9, panely NČ
32	- RV pára 1MPa z R3 do NN	el.pohon	53L BQ10AA401E, kabely-WD01,02	Schiebel	M i D	+7,7m	sloup D16 u TG5
33	- RV pára 1MPa z R3 do NN	el.pohon	53L BQ10AA401E, kabely-WD02,	Schiebel	M i D	+7,7m	sloup D8 u TG9
34	- F -pára z R3 do RCHS 1/0,5	tlakoměr		Rosemount 4 - 20mA	tlakový	+0,2m	zed proti rozvaděči RM 5 (TUV)
35	- F -pára z R3 do RCHS 1/0,1	tlakoměr	F1 103	-50 +50kPa; 4 - 20mA	tlakový	+0,2m	přif u rozvaděče RMO,45 (TUV- u kond. Čerpadel)
36							
37							
38							