

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Zadavatel**Městská část Praha 9**

IČO: 00063894, DIČ: CZ00063894

se sídlem Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Název veřejné zakázky**MŠ Kovářská II. – novostavba mateřské školy včetně demolice stávajícího objektu****Druh veřejné zakázky**

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Ev. č. VVZ

Z2026-046448

Na zadavatele se v nadepsaném zadávacím řízení dne 07.10.2026 obrátil skrze datovou zprávu zaslanou přes profil zadavatele jeden z dodavatelů s žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou zadavatel níže v zachované zákonné lhůtě reaguje:

1. Žádáme zadavatele o prověření oprávněnosti následně uvedených položek do oddílu 08 - ELEKTROINSTALACE – SILNOPROUD.

156	M	07-411	Čidlo CO2; volitelný rozsah měření; LED indikace; vestavěná autokalibrace; napájení 230 V; výstup 0-10 V	ks	5,000
157	M	07-412	Sada čidel pro vyhřívané vpusti pro připojení k regulátoru	kpl	1,000
158	M	07-413	Napájecí zdroj 230V/24V; v krytu;	ks	4,000
159	M	07-414	Napájecí zdroj ZAC 230V/12V; v krytu;	ks	2,000
160	M	07-501	Senzor pohybu - 230V	ks	17,000

Dle našeho názoru mají být i tyto položky zahrnuty do oddílu MaR.

Odpověď zadavatele:

- Položka č. 160 (07-501) – Senzor pohybu - 230V (17 ks): Jde o standardní silnoproudé instalační přístroje určené pro spínání světelných okruhů (230 V AC) v prostorách objektu. Tyto senzory jsou napájeny přímo ze silnoproudých světelných

rozvodů a nemají žádnou vazbu na centrální řídicí systém MaR. Jejich zařazení do oddílu „Silnoproud“ je plně oprávněné a profesně správné.

- Položky č. 158 (07-413) a č. 159 (07-414) – Napájecí zdroje 230V/24V (4 ks) a ZAC 230V/12V (2 ks) v krytu: Tyto položky představují síťové napájecí zdroje (SELV) určené pro napájení sanitární techniky v rámci ZTI (automatické senzorové baterie u umyvadel). Jsou napájeny ze silnoproudých rozvaděčů. Systém MaR tuto technologii neřídí ani nemonitoruje. Napájení zařizovacích předmětů ZTI je standardní součástí dodávky silnoproudu.

- Položka č. 157 (07-412) – Sada čidel pro vyhřívání vpustí pro připojení k regulátoru (1 kpl): Sada čidel tvoří funkční celek se systémem ochrany střešních vpustí a žlabů před zamrzáním. Celý systém elektrického vyhřívání (včetně regulátoru a jištění) je napájen a instalován v rámci silnoproudých rozvodů jako autonomní celek a není integrován do MaR ve strojovně.

- Položka č. 156 (07-411) – Čidlo CO₂ (230 V, výstup 0-10 V; 5 ks): Vzhledem k vymezení profese MaR pouze na prostor technické místnosti jsou prostorová čidla pro sledování kvality vzduchu a řízení autonomního větrání v místnostech včetně jejich silnoproudého napájení (230 V) koordinována a rozpočtována v oddílu silnoproudu.

2. Žádáme o uvedení referenčního typu tlačítkového ovládací modulárního panelu DALI2 pro nastavení světelných scén a regulaci jasu, a to včetně krytu a rámečku.

Odpověď zadavatele: Zadavatel v rámci zadávacího řízení neurčuje konkrétní výrobek, nicméně pro referenční účely lze užít následující údaje:

Ovládací panel musí umožňovat ovládat 2+ světelné okruhy s nastavením 3+ scén.

LED ovladač pro jednobarevné osvětlení, nástěnný, dotyková tlačítka

Materiál: polykarbonát / sklo

Barva: bílá

Krytí: IP20

Rozměry: ~86 × ~86mm³

Napájení 180–240V AC a DALI sběrnice

Referenční vzhled:



V Praze dne 9. října 2026

JUDr. Petr Suchomel, zástupce zadavatele