LEGENDA – DEMOLICE OBJEKTŮ

- ETAPA 1
- ETAPA 2
- OCHRANNÁ PÁSMA

LEGENDA SLP

- TRASA SLP - DEMONTÁŽ
- TRASA SLP - PŘELOŽKA
- TRASA SLP - STÁVAJÍCÍ
- TRASA SLP - NOVÁ
- LAN 4/10 — ROZVADĚČ RACK

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:

ROZVODY NN: TN-S, 3+PE+N, 400/230V, 50Hz OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM: ROZVODY NN - DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM. ROZVODY SLP - BEZPEČNÝM MALÝM NAPĚTÍM SELV BAREVNÉ ZNAČENÍ DLE ČSN 33 0165 ed.2, ČSN 33 0166 ed.2 UROČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ A NEBEZPEČNÝCH PROSTORŮ BYLO PROVEDENO DLE ČSN 33 2000-1 ed.2, V NÁVAZNOSTI NA ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-4-41 ed.3 (ZT). PROSTŘEDÍ BYLO STANOVENO JAKO NORMÁLNÍ AB5, OSTATNÍ VLIVY BEZ ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU.

PROJEKTANT:
ERCOM
ERCOM s.r.o.
Husovo náměstí 119
411 08 Štětí

AFRY SE WHITE
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4, Michle

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	0404T21
STUPEŇ:	DOKUMENTACE DUR
DATUM:	07/2022

AKCE: MODERNIZACE TEPLÁRNY MLADÁ BOLESLAV
DOKUMENTACE PRO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

NÁZEV: SLABOPROUDÉ ROZVODY DEMONTÁŽE A PŘELOŽKY TRAS SLP

MĚŘÍTKO:	1:500
POČET A4:	15
REVIZE:	0

VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL A ZODPOVÍDÁ:	ARCHIVNÍ ČÍSLO:	LIST:
MICHAL TÝNEK	JIŘÍ PAVLŮ	U404T21–TB000–090	

© AFRY Czech republic and its Affiliates and/or its licensors. All rights reserved. For more information about copyright visit https://afry.com/en/boilerplate-texts-and-graphics