

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 a změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

**Veřejná zakázka:
„Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou“**

V zastoupení zadavatele Města Světlá nad Sázavou se sídlem náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou zveřejňujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 06:

Dotaz č. 1: Objekt SO 419 Přípojky pro parkovací automaty

Položka č. 45 , kód položky 75L391 , název ELEKTRONICKÝ INFORMAČNÍ PANEL JEDNODUCHÝ – JEDNOSTRANNÝ, nový parkovací automat včetně příslušenství a baterie, dle požadavku investora

Pro správné ocenění prosíme o upřesnění parametrů nového parkovacího automatu. Projektová dokumentace toto neuvádí.

Dotaz č. 2: Objekt SO 357 Vodovodní přípojka kašny na náměstí

Položka č. 23 , kód položky 72410 , název ČERPADLA , samonasávací povrchové čerpadlo s motorem pro fontánu kašny včetně nákupu a montáže

Pro správné ocenění prosíme o upřesnění parametrů čerpadla. Projektová dokumentace toto neuvádí.

Dotaz č. 3: Objekt SO 712 Prodejní stánek

Položka č. 31 , kód položky 936501 , název DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ , bedna na noviny, dle architektonického řešení

V projektové dokumentaci „F.4-URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ“ není bedna na noviny znázorněna.

Pro správné ocenění prosíme o upřesnění bedny na noviny.

Dotaz č. 4: Objekt SO 431.1 Veřejné osvětlení na náměstí

V tomto objektu je položka č. 52 , kód položky 743566 , název SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA : 49 kusů

Položka na dodávku svítidel v rozpočtu chybí.
Prosíme o vysvětlení.

Dotaz č. 5:

V rámci soutěžního VV nesouhlasí počty osvětlení, které VV uvádí. Jedná se především o část VO. Ve VV je uvedeno v objektu 431 a 432 celkem 20ks osvětlení, montáž svítidel je ale v množství 69ks. Dále je vydaná tabulka osvětlení, kde jsou uvedeny typy S1 až S14, což jsou v podstatě rozdílné typy svítidel. Při porovnání této tabulky s PD ovšem nesouhlasí počty s vydaným VV. Bylo by proto dobré vznést dotaz, aby

v rámci doplnění byly uvedeny skutečné počty svítidel a především jejich typů, neboť zde budou podstatné cenové rozdíly.

Dotaz č. 6:

Stejný problém jako u svítidel je u kabeláže, kdy při součtu metráže ze všech SO nesedí čísla v rámci vydaného VV.

Dotaz č. 7:

Dále žádám o objasnění typu „ELEKTRONICKÝ INFORMAČNÍ PANEL JEDNODUCHÝ – JEDNOSTRAN-
NÝ“ v objektu SO 419, č.p. 45.

ODPOVĚĎ NA DOTAZ Č. 1:

- Konstrukce automatu z antikorozi oceli
- Výška max. 1,8 m
- Provozní teplota bez vyhřívání min. -25°C do +55 °C/do 95 % relativní vlhkosti při 55 °C, splnění normy 12414
- Bezpečnostní trezorové části na úrovni min. EN14450, stupeň 2
- Provedení pro venkovní prostředí (déšť, sníh, slunce, ...)
- Doba životnosti parkovacího automatu min. 10 let
- Min. úroveň recyklovatelnosti použitých materiálů více než 90 % a obnovitelnost materiálů dle normy ISO 22628
- Identifikační číslo parkovacího automatu – jednoznačný, unikátní
- Informace a komunikace v českém, anglickém, německém jazyce
- Kapacita lístků v kotouči min. 6 000 lístků
- Odolnost vůči soli 1200 hod. s REO dle standardu NFX-41-002
- Klávesnice přístupná pro invalidní osoby dle DDA standardu
- Tiskárna lístků s možností tisku QR kódů s rozlišení větším než 200 dpi
- Čtečka bankovních karet musí podporovat magnetické, čipové, bezkontaktní platební karty
- Trezorový certifikát dle EN 14450/S2 (min. stupeň 2)
- Spotřeba nižší než 0,5 mA
- V případě výpadku elektro provoz na baterii
- Firmware uložený ve flash – paměti (možnost update z dohledového centra)
- Akceptace min. 15 druhů mincí
- Automatická synchronizace času pomocí vzdáleného dohledu
- Displej ve velikosti min. 6,8“
- Zařízení musí umožňovat zobrazování libovolných informací, které nastavuje a upravuje administrátor správce prostřednictvím webového rozhraní
- Alfnumerická klávesnice umožňuje zadat RZ vozidla v latince
- PA má umožnit zadávání RZ před zakoupením parkovacího lístku. Informace o platbě s uvedením RZ se má dostat bezodkladně do centrální databáze, odkud městská policie má k dispozici okamžité informace o platební disciplíně dotknutého vozidla.
- PA musí poskytovat testovací funkce pro: mince – test testovacími mincemi nominálních hodnot
- PA musí mít funkce řízení spotřeby, tj. musí být minimálně schopný provozu v režimu nízké spotřeby v čase nečinnosti a musí být schopný přechodu do aktivního stavu za max. 2 sekundy.
- Dohledové centrum musí umožňovat: dohled nad činností související s údržbou, dohled nad činností servisních a výběrových pracovníků, plánování výběru peněz, sledování výběru, monito-

rování prodeje parkování, nastavovat pravidla parkování a ceny, sledování plateb parkovného s rozdělením platebních kanálů, sledování provozních stavů PA.

- Napojení technologie na vzdálenou správu pro úplné monitorování veškerých technických a finančních ukazatelů.

PA musí umožnit zaplatit cenu za parkování:

- V hotovosti (vhozením mincí) nejméně v 6 nominálních hodnotách CZK (1,2,5,10,50) + EUR.
- Magnetickými, čipovými i bezkontaktními platebními kartami, min. VISA, Mastercard.
- Čtečkou karty dle standardu ISO/IEC 14443 pro využití placení parkovného a veškerý potřebný SW a licence.
- PA musí po zaplacení ceny vystavit tištěný parkovací lístek. Parkovací lístek obsahuje ID parkovací zóny, název zóny, čas, do kterého je parkovné uhrazené, cenu, ID parkovací transakce. Parkovací lístek musí splňovat náležitosti zjednodušeného daňového dokladu.

Na PA musí být poskytnuto:

- Zaškolení dvou zaměstnanců objednavatele k výkonu běžné údržby PA
- Odstranění poruchy do 72 hodin od nahlášení při odstranitelných poruchách, při neodstranitelných poruchách výměna automatu do 5 pracovních dnů.

ODPOVĚĎ NA DOTAZ Č. 2:

Stávající čerpadlo Sigma 20 – SVA – 2 – LM _ 90 – 1, průtok - 0,5 l/s, 380 W, motor 550 W, Zadavatel požaduje dodání čerpadla se stejnými parametry.

ODPOVĚĎ NA DOTAZ Č. 3:

Pol. č. 31, kód položky 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ, bedna na noviny, dle architektonického řešení – jednotka kg, množství 25 kg

Touto položkou byla myšlena dodávka uzamykatelné bedny na noviny, sloužící prodeji novinového stánku k uskladnění tiskovin. V tuto chvíli není zřejmé, kdo bude novinový stánek provozovat, a jaké rozměry bedny na noviny bude potřebovat.

Položka č. 31, kód položky 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ, bedna na noviny nebude předmětem dodávky uchazeče a uchazeč ocení tuto položku nulovou hodnotou.

ODPOVĚĎ NA DOTAZ Č. 4:

Ve výzvě k podání nabídek a zadávací dokumentaci je v čl. 1.1. uvedeno, že Soupis stavebních prací, dodávek a služeb pro stavební objekt SO 431 neobsahuje dodávku svítidel (SO 431.1), vyjma dodávky svítidel k osvětlení přechodů pro chodce (SO 431.2). Město Světlá nad Sázavou zajistí nákup svítidel na vlastní náklady a předá je zhotoviteli k provedení montáže svítidel na stožáry veřejného osvětlení.

V obchodních podmínkách ve znění smlouvy o dílo města Světlá nad Sázavou je v čl. 8.15. uvedena formulace ve znění, cit.: Objednatel předá zhotoviteli svítidla dle návrhu projektanta k provedení montáže a ostatních úkonů v rámci SO 431.1 Veřejné osvětlení na náměstí, a to ve vzájemně dohodnutých termínech.

Dodávka svítidel pro SO 431.1 není předmětem této veřejné zakázky.

ODPOVĚĎ NA DOTAZ Č. 5:

Pro stavební objekt SO 431.1 byl projektantem vytvořen samostatný rozpočet SO 431.3 (49 ks svítidel) zohledňující dodávku svítidel pro SO 431.1. Dodávku 49 ks svítidel pro SO 431.1 pro zhotovitele zajistí objednatel dle SO 431.3. Viz. odpověď na předchozí dodatečný dotaz č. 4 (Ve výzvě k podání nabídek a zadávací dokumentaci je v čl. 1.1. uvedeno, že Soupis stavebních prací, dodávek a

služeb pro stavební objekt SO 431 neobsahuje dodávku svítidel (SO 431.1), vyjma dodávky svítidel k osvětlení přechodů pro chodce (SO 431.2). Město Světlá nad Sázavou zajistí nákup svítidel na vlastní náklady a předá je zhotoviteli k provedení montáže svítidel na stožáry veřejného osvětlení. V obchodních podmínkách ve znění smlouvy o dílo města Světlá nad Sázavou je v čl. 8.15. uvedena formulace ve znění, cit.: Objednatel předá zhotoviteli svítidla dle návrhu projektanta k provedení montáže a ostatních úkonů v rámci SO 431.1 Veřejné osvětlení na náměstí, a to ve vzájemně dohodnutých termínech).

V rámci SO 431.1 budou provedeny základy, osazení stožárů, jejich napojení a montáž svítidel dodaných objednatelem. Tudíž vznikl rozdíl mezi montáží a množstvím svítidel v rozsahu stavby. Přílohou dodatečné informace je na vědomí dán soupis vybraných svítidel pro SO 431.1. Svítidla pro SO 431.1 v počtu 49 ks nebudou předmětem dodávky uchazeče a uchazeč je nebude oceňovat.

Rekapitulace počtu svítidel:

SO 431.1. Veřejné osvětlení na náměstí - 49 ks svítidel (zajistí objednatel)
SO 431.2 Veřejné osvětlení na náměstí – přechody pro chodce 16 ks svítidel (dodávka je předmětem nabídky uchazeče)
SO 432 Osvětlení kostela sv. Václava - 4 ks svítidel (dodávka je předmětem nabídky uchazeče)

Celkem tedy pro montáž je určeno 69 ks svítidel, předmětem dodávky uchazeče jsou svítidla uvedená v SO 431.2 a SO 432 v počtu 20 ks.

Zadavatel zveřejnil vytvořený rozpočet pod názvem SO 431.3, kde jsou samostatně některá svítidla, které město zajistí samostatně a v rámci předmětné stavby budou provedeny základy, osazení stožárů, jejich napojení a montáž svítidel.

Tento rozpočet uchazeč neoceňuje, slouží pouze pro upřesnění!

ODPOVĚĎ NA DOTAZ Č. 6:

Délky kabeláží pro VO jsou v pořádku. Oceňte vydaný soupis prací.

ODPOVĚĎ NA DOTAZ Č. 7:

Viz. odpověď na dotaz č. 1.

5. 3. 2021

Kristýna Ratkovská

za administrátora veřejné zakázky IS engineering s.r.o.