

Dodatečná informace č. 1

k Zadávací dokumentaci na akci

„Stavební úpravy domova se zvláštním režimem“

Dotaz:

našel jsem rozdíly v počtech ve výkazu výměr a dodaného výkresu 2.NP (D.2_05_vzduchotechnika.pdf). Mám se držet výkazu, nebo výkresu? Dále jsem nevyčetl z PBŘ možnost použití větracích plastových dveřních mřížek s požární ucpávkou, prosím o specifikaci EI/EW. Případně zda-li mám použít protipožární stěnový uzávěr, nebo standardní plastové bez požární ucpávky?

Odpověď:

1. Vzduchotechnika – držet se výkazu výměr

2. PBŘ

- požární uzávěr mezi hl. budovou a nástavbou spojovací budovy EW 30 DP1 1ks -
- požární uzávěr mezi pokoji pacientů EW 15 (bez samozavírače) 4 ks
- požární uzávěr mezi pokoji pacientů a chodbou EW 15 (bez samozavírače) 4 ks
- požární uzávěry v požární stěně tělocvičny EW 30 DP1 2ks
- větrací plastové mřížky s požární ucpávkou nejsou nikde v PD navrženy.

Dotaz:

Žádáme Vás o dodání chybějící dokumentace výpisu tabulky výplní otvorů.

Odpověď:

Specifikace otvorů včetně pohledů je přiložena k této dodatečné informaci.

V Čelákovících dne 3.10.2014



Ing. Zdeněk Karásek