



SNw.x.y.z' – NOVÉ STOŽÁRY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OSAZENÉ SVÍTLIDLY

 w = POŘADOVÉ ČÍSLO NOVÉHO STOŽÁRU

x = VÝŠKA STOŽÁRU – STOŽÁR KOOPERATIVA, v.o.d. K5-133/89/60

y = TYP SVÍTLIDLA 1/2/3/4/5

z = ÚHEL SKLONU SVÍTLIDLA S VODOROVNOU ROVINOU 0°/5°/10°

 - NOVÝ ROZVADĚČ V NÁHRADA STÁVAJÍCÍHO

— vo — - NOVÉ ZEMNÍ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, KABEL AYKY-J 4x16mm²

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3/PEN resp. 3/PEN TN-C-S 400V/230V AC 50Hz	
KONTROLOVAL	Ing. LIBOR TONAR
VYPRACOVAL	Bc. JIŘÍ KUŽEL, ČKAIT-0501352
HL. INŽ. PROJ.	Ing. VLADIMÍR JANDA
INVESTOR:	
MĚSTO JILEMNICE, IČ: 00275808, MASÁRYKOVO NÁMĚSTÍ 82, 514 01 JILEMNICE	
NÁZEV AKCE:	 Elektros spol. s r.o. Roztoky u Jilemnice 439 512 31 Roztoky u Jilemnice IČ: 15043487 www.elektros.cz / elektros@elektros.cz
JILEMNICE – ZALÁZEŇSKO SO400 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	FORMÁT 1470x420mm DATUM 08.08.2024 ČÍSLO ZAKÁZKY 39/24 STUP.DOK. I.P.
OBSAH VÝKRESU:	KÓD PROJEKTU MĚŘÍTKO: 1:500 ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4-2.-0-1
SITUACNÍ VÝKRES	