

Odpověď na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a 2

OLEJNÍK s.r.o., sídlem Přísnovice, Výhon 340, PSČ 664 63, IČO: 269 55 644, jako zadavatel v rámci zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky „OLEJNÍK s.r.o. – Úspory energie – 2. vyhlášení“, která je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení,

tímto odpovídá na žádosti o vysvětlení, které byly zadavateli doručeny dne 21. 2. 2025 (odpovědi jsou doplněny s barevným vyznačením k jednotlivým otázkám):

Dobrý den,

ve výkazu výměr se odkazujete na kompatibilitu se stávajícím systémem. Prosím o zaslání specifikace systému a dodání technické dokumentace.

Přílohou této odpovědi jsou dokumenty k stávající FVE

Dále prosím o vyjádření k termínům připojení, které nezohledňují lhůtu distributora pro připojení a ověření souladu s RfG která je až 12 měsíců.

Stanovená lhůta k zajištění připojení dokončené FVE k distribuční síti se týká prvního paralelního připojení.

Dále prosím o vyjádření jestli váš finanční odhad a výkaz výměr počítá s povinností od 1.12.2024 o doložení platného protokolu nebo platného osvědčení/certifikátu o ověření souladu s RfG.

Rozpočet uvedenou část zahrnuje a její zajištění je požadováno od zhotovitele.

Dobrý den,

chtěl bych poprosit o vysvětlení k přiložené smlouvě o připojení. Sjednaný rezervovaný výkon dle smlouvy je 80kW, skutečný instalovaný je 154 KW, z toho 130kW výkon v panelech a 24kW akumulace. V projektové dokumentaci není o další FVE žádná informace.

Dle zadání je aktuální pouze výstavba FVE o výkonu 49,61kWp, smlouva o připojení počítá s nějakým budoucím rozšířením? Případně už je v místě nějaká stávající FVE instalována?

V místě plnění je již FVE instalována. Jak je uvedeno shora, přílohou této odpovědi jsou dokumenty ke stávající FVE.

Z hlediska výkonu nad 100kW uvedeného ve smlouvě o připojení je vyžadováno RTU, nicméně při předpokládané ceně kolem 1 325 000 bez DPH, není možné dodat kompletní FVE i s RTU. Prosím tedy o upřesnění, jelikož rozpočet obsahuje kompletní dodávku i RTU.

RTU je v rozpočtu zahrnuto.

Zároveň prosím i o informaci, jestli bude možné domluvit i jiný (pozdější) termín prohlídky než 25.2.

Další prohlídky se konat nebudou.

Zadavatel současně s touto odpovědí na dotazy uveřejní na profilu zadavatele změnu zadávací dokumentace spočívající v prodloužení termínu pro podání nabídek.

V Brně dne 5. 3. 2025

OLEJNÍK s.r.o.

v.z. JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D.