

PŮDORYS PŘÍZEMÍ

V takto označených místnostech provést doplňující pospojování vodičem CY4 Z/Ž dle ČSN 33 2000-7-701

Elektroinstalace u umývadel musí být provedena dle ČSN 33 2000-7-701

- zásuvky ve výš 1,2m mimo hranici umývacího prostoru
- spodní hrana svítidla nad umyvadlem ve výš min. 1,8m

Umístění el. instalace v místnostech pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace:

- vypínače ve výš 800 mm nad podlahou
- zásuvky ve výš 400 mm nad podlahou

Umístění el. instalace v místnostech pokud není uvedeno jinak:

- vypínače ve výš 1250 mm nad podlahou
- zásuvky ve výš 250 mm nad podlahou

Všechny rozvody pod omítkou, v podlaží uložit do kabelových kanálů nebo chráničů. Kniha svítek a jejich přesné umístění je součástí ASŘ. Přednostně vyhledat stávající trasy, demontovat demontovat kabely a tyto rýhy upoužít pro uložení nových kabelů.

LEGENDA svítek: viz kniha svítek

- Vypínač 01 nástěnný, 230V/10A, IP44
- Vypínač 06 nástěnný, 230V/10A, IP44
- Vypínač 07 nástěnný, 230V/10A, IP44
- Vypínač 01, 230V/10A, IP20
- Stridavý prepínač 06, 230V/10A, IP20
- Zásuvka jednonásobná 230V/16A
- Zásuvka jednonásobná nástěnná 230V/16A, 230V/10A, IP44
- Podlahová zásuvková krabice pro PC-1xzásuvka chráněná, 3xzásuvka, 230V/16A 4x zásuvka mikrofon, 1x zásuvka reproduktor, 1x 2xR45
- Zásuvka jednonásobná nástěnná 230V/16A, 230V/10A, IP44
- Zařízení VZT, 230V/16A–dodávka VZT
- Přímotopný konvertor, 230V/(dle popisu)W–dodávka OT
- Termostat prostorový s podlahovým čidlem, 230V/2000W–dodávka OT

ELEKTRICKÉ NAPAJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN–S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN–S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

normální – základní izolaci živých částí, přepážkami a kryty

– automatickým odpojením v případě poruchy

doplňné – doplňující pospojování neživých částí

– proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA

REVIZE Č: STAVBA: OPRAVA KOSTELA NANEBEVZETI PANNY MARIE, PŘEDKLÁŠTĚŘÍ
MÍSTO: KOSTEL PANNY MARIE, PŘEDKLÁŠTĚŘÍ
INVESTOR: Řád benediktýnů, Praha
Odhadovaný náklad: 1000 Kč

HLAVNÍ NÁVYŠNÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ZDENEK BUREŠ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. MIROSLAV KADROVČÁK
PROJEKTANT: ING. MIROSLAV KADROVČÁK

STUPĚN: DOKUMENTACE PRO CHÁSENÍ
ČÁST: 014g, ELEKTROINSTALACE
VÝKRES: PŮDORYS PŘÍZEMÍ

DATUM: 07/2017
VERZE: 1:100
POČET: 02

VÝKRES:
02