


Poznámky:



Rozměry navrhovaných výrobků je nutno ověřit přímo na stavbě přesným zaměřením dodavatelem!



Index	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis
Vedoucí projektant: Ing. arch. Miroslav Dvořák		Projektant:  DELTA projekt DELTA projekt s.r.o. Havlíčkovo nám.104/I 38001 Dačice IČ: 251 60 150 DIČ: CZ25160150		
Vypracoval: Ing. arch. Eva Komendová				
Investor: Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí				
Akce:	Úpravy objektu č. p. 165 na obecní dům	Zak. č.: 01 01 / 2020		Kopie:
		Datum: prosinec 2020		
		Stupeň: DPS		
Část:	D. Dokumentace objektu	Místo: Vranov n. Dyjí		Kopie: <

VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 02			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1S	1NP	2NP	CELKEM
Z01	délka cca 1700		4	0	0	4
POPIS Řadový věšákový stojan pro šatnu s obsluhou, oboustranný Počet háčků na kabáty (pro každého návštěvníka zvlášť, ne nad sebou) celkem min. 26 Materiál: eloxovaný hliník 4 otočná kolečka s brzdou						
Z02	celková délka 35840 mm					
POPIS Trubkové madlo z nerezové oceli Ø cca 40 mm pro připevnění na stěnu v hlavní schodišťové hale, systémové kotvy nerezové. UMÍSTĚNÍ Madlo bude přesahovat o cca 150 mm první a poslední stupeň schodiště. Madlo bude odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti min. 60 mm. Madlo bude umístěno ve výši 900 mm. VÝPOČET okolo zrcadla schodiště: 950+2590+2600+2600+2600+2930+3610+4000 na vnějších stěnách: 1040+2380+2380+2380+2380+3400						


VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 03			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1S	1NP	2NP	CELKEM
Z03	celková délka 2390 mm					
			POPIS Trubkové madlo z nerezové oceli Ø cca 40 mm pro připevnění na stěnu, systémové kotvy nerezové. UMÍSTĚNÍ Madlo bude přesahovat o cca 150 mm první a poslední stupeň schodiště. Madlo bude odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti min. 60 mm. Madlo bude umístěno ve výši 900 mm. Madla délky 1220 a 1170 mm.			
Z04	celková délka 27260 mm					
			POPIS Madla pro vnější rampu v úrovni 1S Trubkové madlo z nerezové oceli Ø cca 40 mm pro připevnění na stěnu, systémové kotvy nerezové. UMÍSTĚNÍ Madla budou instalována ve výši 900 mm, druhé madlo ve výši 750 mm; madla budou přesahovat nejméně 150 mm začátek a konec šikmé rampy. Madla budou odsazena od svislé konstrukce ve vzdálenosti min. 60 mm. VÝPOČET na fasádě: (150+2520+1500+2520+150) x 2 na zděném zábradlí: (150+2520+1500+2520+100) x 2			


VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 04			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1S	1NP	2NP	CELKEM
Z05	celková délka 4070 mm					
POPIS Trubkové madlo z nerezové oceli Ø cca 40 mm pro připevnění na stěnu, systémové kotvy nerezové. UMÍSTĚNÍ Madlo bude přesahovat o cca 150 mm první a poslední stupeň schodiště. Madlo bude odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti min. 60 mm. Madlo bude umístěno ve výši 900 mm.						
Z06	2345/2580					
POPIS Rolovací mříž z ocelových profilů - klasická skládaná mřížovina - tvar vlny Výplň mříže z podélných plných kruhových ocelových profilů průměru 10 mm natvarovaných do vln a vzájemně spojených ocelovými sponami Vedení v bočních vodicích lištách, navíjení na hřídel umístěnou v horní části otvoru Manuální ovládání TVAR MŘÍŽOVINY 						

VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 05			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1S	1NP	2NP	CELKEM
Z07	1300/550		0	2	0	2
POPIS Ocelový svařovaný pozinkovaný podlahový rošt (pororošt) pro zakrytí anglického dvorku. Pozn.: Nesmí dojít k záměně nosné délky (nosné pásy) a nenosné šířky (příčné rozpěrné pruty)!						
Z08	1800/2800		0	1	0	1
POPIS Hliníkový rám pro vstupní rohož (hrubá čistící zóna) pro zapuštění do podlahy Výšku rámu upravit dle konkrétního typu použité rohože.						

VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 06			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1S	1NP	2NP	CELKEM
Z09	2000/2400		0	1	0	1
POPIS Hliníkový rám pro vstupní rohož (hrubá čistící zóna) pro zapuštění do podlahy Výšku rámu upravit dle konkrétního typu použité rohože.						
Z10	2300/755		1	0	0	1
POPIS Hliníkový rám pro vstupní rohož (hrubá čistící zóna) pro zapuštění do podlahy Výšku rámu upravit dle konkrétního typu použité rohože.						

VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 07			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1S	1NP	2NP	CELKEM
Z11	cca 800 mm		2	1	0	3
POPIS Sklopné madlo u WC ZÁKLADNÍ PROFIL Madlo bude nerezové, sklopné, délky min. 80 cm INSTALACE Madlo bude přesahovat záchodovou mísu o 100 mm.						
Z12	600 mm		0	1	0	1
POPIS Pevné madlo ZÁKLADNÍ PROFIL Madlo bude nerezové, pevné. INSTALACE Madlo bude přesahovat záchodovou mísu o 200 mm.						

VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 08			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1S	1NP	2NP	CELKEM
Z13	1200x2600		0	1	0	1
POPIS Stříška hlavního vstupu z bezpečnostního skla čirého lepeného - rovné pultové provedení Včetně upevňovacího setu - nerezových závěsů - lanek						
Z14	300	OBECNÍ DŮM	0	1	0	1
POPIS 3D nápis "OBECNÍ DŮM" Písmena z kvalitní broušené nerezové oceli odolné vůči vlivům počasí Výška písmen 30 cm						

VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 09			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1S	1NP	2NP	CELKEM
Z15	38500		0	1	0	1
	POPIS Kolejnička pro závěsy pro zapuštění do SDK podhledu Materiál: hliník Provedení: práškově lakovaný povrch, barva bílá Osová vzdálenost od stěny: 100 mm					
Z16	11230		0	1	0	1
	POPIS Trubkové madlo terasy z nerezové oceli Ø cca 40 mm pro připevnění z vrchní strany konstrukce systémové kotvy nerezové. UMÍSTĚNÍ Madlo bude odsazeno od vodorovné konstrukce ve vzdálenosti 150 mm. Madlo bude umístěno ve výši 1000 mm od úrovně terasy.					