

DELTA projekt, s.r.o.

Pořadové číslo: 504/2021-SG
Číslo jednací: 425/15/21
Vyřizuje: Simona Goldmannová
Tel.: +420730192181, +420515282577
Email: goldmannova@vaszn.cz
Datum: 2.3.2021

Stanovisko ke stavebnímu povolení na Úpravy objektu č.p. 165 na obecní dům v k.ú. Vranov nad Dyjí

Název stavby: Vranov, Úpravy objektu č.p. 165 na obecní dům, parc.č. 52/1

Místo stavby: pozemky parc.č. viz PD

Katastrální území: Vranov nad Dyjí

Projektant stavby: viz výše

Investor stavby: Městys Vranov nad Dyjí

Popis stavby: Připojky jsou stávající.

Stanovisko: **Souhlasíme s vydáním stavebního povolení na Úpravy objektu č.p. 165 na obecní dům, za podmínek:**

Kabel po celé trase vložit do chráničky kopoflex 40 mm a do výkopu u elektroměrového rozvaděče vložit 25 m zemnicí pásku k přizemnění ER.

- Před zahájením prací požádá zhotovitel o vytýčení kanalizace (p. Kišš 734 283 792, Ing. Vavřina 739 342 100, Ing. Zezula 607 948 415), vodovodu a vodovodních přípojek (telefon 724 893 572 od 7-14 hod.)
- Upozorňujeme stavebníka, že vodovod je vodovodem pro veřejnou potřebu, není vodovodem pro požární účely. Z tohoto důvodu nejsme schopni garantovat dodávku požární vody dle ČSN 73 0873, tu je třeba zajistit jiným způsobem. V případě nutnosti však lze podzemní hydranty na tomto vodovodu využít k plnění hasicí techniky a provedení požárního zásahu.
- Při realizaci bude dodržena ČSN 736005, její dodržení bude před zásypem odsouhlaseno pracovníky VAS zápisem do stavebního deníku. Upozorňujeme, že sítě v naší správě jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Výstavbou a provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivněn provoz sítí v naší správě.
- Seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět, s polohou zařízení v naší správě a upozornit je, aby v ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodného nářadí a 1m před a 1m za osou vytýčeného zařízení těžili zeminu ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí a to tak, aby nedošlo k poškození zařízení v naší správě.
- Řádně zabezpečit odkryté zařízení proti jeho poškození.
- Neprodleně oznámit VAS každé poškození vodovodu nebo kanalizace.
- Lože zařízení je nutno uvést do původního stavu.
- Při realizaci nutno dodržet standardy VAS divize Znojmo.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Divize Znojmo
Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo
Bankovní spojení: 1702741/0100
sekretariát: +420 515 282 567, e-mail: sekretar@vaszn.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

Podmínky ve stanovisku budou citovány ve stavebním povolení.

Souhlasíme s projednáním výše uvedené stavby ve zjednodušeném řízení dle § 95 odst.1 písm.d, stavebního zákona.

Souhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o umístění (§78) a provedení (§116) stavby dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Toto stanovisko platí jen pro dokumentaci ověřenou VAS, a.s. divize Znojmo a pro rozsah prací v ní uvedených. **Nedílnou součástí tohoto stanoviska je potvrzená situace stavby.**
Doba platnosti tohoto stanoviska je 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem

Ing. Jiří Žižka
vedoucí TÚ divize Znojmo

 **VAVODÁRENSKÁ**
AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soběšická 820/153, Lesná, 638 00 Brno
Divize Znojmo
Kotkova 20, 670 25 Znojmo
41.

V. d.




Goldmannová Simona

PŘÍP. STAVAJÍCÍ

504

10/2021-86

Od: DELTA projekt s.r.o. <delta.projekt@seznam.cz>
Odesláno: 8. února 2021 14:23
Komu: Goldmannová Simona
Předmět: Žádost o vyjádření "Obecní dům Vranov n. D."
Přílohy: Žádost o vyjádření.pdf; Plná moc.pdf; D.1.4.1-ZTI KD VRANOV.pdf; C2/Koordinační situace 21-01-12.pdf; A. Pruvodní zpráva.pdf; B. Souhrnná tech zpráva.pdf



Paní Goldmannová, dobrý den.

V příloze zasílám žádost o vyjádření k projektu stavby na akci "Úprava objektu č.p. 165 na obecní dům". Vodovodní přípojka zůstává stávající. Nově navrhujeme kanalizační přípojku splaškových vod. Dešťové vody likvidujeme na pozemku zásakem v mělkém průlehu. Pouze plochu o velikosti cca 15 m2 před hlavním vstupem do podzemního podlaží zasakujeme v šachtovém zásaku s havarijním přepadem do nové kanalizační přípojky. V rámci akce překládáme zemní kabel elektro pro čerpačku splaškových vod v sousedství našeho objektu - bylo konzultováno od vás s panem Housarem:

Dobrý den,

Ano kabel CYKY 4x10 mm2 je vyhovující.



Ještě bych požadoval kabel po celé trase vložit do chráničky kopoflex 40 mm a do výkopu u elektroměrového rozvaděče vložit 25 m zemnicí pásku k přizemnění ER.

Vše by měla řešit projektová dokumentace.

Děkuji.

S pozdravem

Jiří Housar

energetik
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Znojmo
Kotkova 20, 670 25 ZNOJMO
tel: 515 282 565, fax: 515 225 022
mob:607 520 967

Chráničku i uzemnění jsme dle požadavku pana Housara přidali do našeho rozpočtu.

Děkuji za spolupráci. Bude-li třeba, prosím, zavolejte.

S pozdravem

M. Dvořák, tel. 739 415 130

DELTA projekt s.r.o., IČ: 251 60 150
Havlíčkovo náměstí 104/I
380 01 Dačice

Provozovna, kontaktní místo:
Antonínská 15/II
380 01 Dačice

tel.: 724 046 424 - Ing. arch. Miroslav Dvořák

