



Město Pelhřimov

Investiční odbor



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
OI/67/2017 - 6

POČET LISTŮ / PŘÍLOH
1/0

VYŘIZUJE
Koňák

PELHŘIMOV
7.4.2017

Věc: Dodatečné informace

Na základě dotazu jednoho z účastníků k upřesnění ZD na akci:

„Kompostárna Pelhřimov – zpevněná plocha“:

1 - v rozpočtu jsou položky č. 20 a 26 („Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari“) kalkulovány se ztrátým 15%. Naproti tomu je v technické zprávě předepsáno přeložení kari sítě o 400 mm, což znamená ztráté 36 %. Podle čeho máme provést ocenění zakázky?

Odpověď:

v položkách 20 a 26 jsou uvedeny tuny materiálu, které již zohledňují jak překrytí, tak také ztráté

2 - položka č. 30 - jímka 20 m³ - nejsou zde upřesněny rozměry jímky (pouze kubatura), složení kont. dešťových vod, které budou do jímky sváděny a není ani uveden systém sig. zařízení. Je možné použít místo jedné 20m³ nádrže dvě o objemu 10 m³? Prosíme o upřesnění.

Zadavatel sděluje, že v tomto případě se jedná pouze o upřesnění položek ve výkazu výměra, a proto nebude prodlužovat termín podání nabídky.

Odpověď:

teoreticky je možné použít 2 menší propojené jímky, pokud bude dodávka a stavební práce spojené s osazením jímek ekonomické

Chemické složení dešťových vod do jímky svedených nelze přesně specifikovat. Toto je závislé od doby zrání kompostu a také od poměru složení

surovin pro výrobu kompostu. Obecně se jedná o dešťové vody s výluhem nevyzrálého kompostu.

Jak jsme již dříve upřesňovali, jímky nebude mít elektronický kontrolní systém, bude kontrolována pouze vizuálně pracovníkem kompostárny.

Otisk úředního razítka

Za Město Pelhřimov

Ing. Josef Koňák

Vedoucí IO

Zasílatelská adresa: Pražská 2460, 393 01 PELHŘIMOV tel: 565 351 111; fax: 565 323 676;

e-mail: urad@mupe.cz; www.mupe.cz

Sídlo: Masarykovo nám. 1, 393 01 PELHŘIMOV;

IČO: 00248 801; DIČ: CZ00248801; bankovní spojení. ČS a. s. Pelhřimov, č. ú. 622101359/0800