



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), uveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek, Evidenční číslo zakázky: Z2023-010641.

ZADAVATEL: OBEC MALŠOVICE
Sídlem: Malšovice 6, 405 02 Děčín
Zastoupený: Jiří Krpálek, starosta obce
IČ: 00261548

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

NÁZEV ZAKÁZKY:

Malšovice – splašková kanalizace - STOKA A

Vážený dodavateli.

Zadavatel v souladu se zadávacími podmínkami a se zněním § 54 odst. 5 zákona, § 98 odst. 3 zákona Vám poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Úplné znění 1. dotazu:

Obracím se na Vás s žádostí o poskytnutí informace – vysvětlení zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku s názvem Malšovice – splašková kanalizace STOKA A

V technické zprávě je uvedeno na straně 3, že celková délka splaškové kanalizace STOKA A je v celkové délce 512,3 m.

Ve výkazu výměr je ale u potrubí kanalizačního DN 300 uvedena délka 230,17 m.

Prosim o informaci, zda platí délka uvedená ve výkazu výměr, dle staničení uvedeného v zad.dok. je uvedena Stoka délky 205 m

Odpověď zadavatele na 1. dotaz

Jak je uvedeno v textu zadávací dokumentace, předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce prováděné při výstavbě splaškové kanalizace, dosud nedokončené části STOKY A, a to napojení na dosud dokončenou část STOKY A od staničení 307,3 m po staničení 512,3 m, včetně přípojek (K10 až K15). V rámci zadávací dokumentace je předložena pro přehlednost úplná projektová dokumentace STOKY A „Malšovice – splašková kanalizace“, přičemž se realizuje pouze část, viz předchozí text.

Přesné výměry stavebních prací, dodávek jsou uvedeny ve výkazu výměr – neoceněném položkovém rozpočtu.

Součástí výměry 230,71 m kanalizačního potrubí DN 300 jsou i odbočky (pro A-4 a A-6) a přípojka K11, viz položka č. 41 výkazu výměr.

Úplné znění 2. dotazu:

Dle technické zprávy je počet kusů přípojek 12, dle výkresu je 6 přípojek do šachet a 6 přípojek do odboček (odbočkou).

V rozpočtu je uvedeno 7 kusů šachet, dle výkresu a technické zprávy je jich 17.

V technické zprávě je uvedeno počet odboček 5 kusů, dle výkresu jsme jich napočítali 6.

Odbočky pro stoky – je jich správně 6 nebo 7? v šachtě č. 8 jsou zakresleny ve výkresu 2 odbočky pro stoky.

Odpověď zadavatele na 2. dotaz

Jak je uvedeno v textu zadávací dokumentace, předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce prováděné při výstavbě splaškové kanalizace, dosud nedokončené části STOKY A, a to napojení na dosud dokončenou část STOKY A od staničení 307,3 m po staničení 512,3 m, včetně přípojek (K10 až K15). V rámci zadávací dokumentace je předložena pro přehlednost úplná projektová dokumentace STOKY A „Malšovice – splašková kanalizace“, přičemž se realizuje pouze část, viz předchozí text.

Přesné výměry stavebních prací, dodávek jsou uvedeny ve výkazu výměr – neoceněném položkovém rozpočtu.

Úplné znění 3. dotazu:

V zadávací dokumentaci je uvedeno v obchodních podmínkách, že zadavatel nepožaduje jistotu, v podmínkách pro zpracování nabídky se uvádí poskytnutí jistoty ve výši 50 000 Kč.).

Odpověď zadavatele na 3. dotaz

V zadávací dokumentaci je uveden požadavek na poskytnutí jistoty v rámci obchodních podmínek, a to týkající se jistoty za řádné provedení díla [odst. 3. d)] a na poskytnutí jistoty za řádné plnění záručních podmínek [odst. 3. e)].



Dále je v zadávací dokumentaci uveden požadavek na poskytnutí jistoty ve smyslu ust. ustanovení §41 zákona [odst. 6. c)]. Zadavatel uvádí, že každá z uvedených jistot má odlišný význam.

Toto vysvětlení a změnu zadavatel zveřejňuje v souladu se zákonem na profilu zadavatele

Malšovice, dne 21. 3. 2023

.....
Jiří Krpálek
starosta obce