



BETONOVÁ DLAŽBA –SYSTÉM GRANITOID
(DLAŽEBNÍ KAMENY GRANIT–200/200/80 nat)

SKLADBA KONSTRUKCE PARKOVACÍHO STANÍ A SJEZDŮ

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL	80mm
KAMENNÁ DRŤ fr, 4-8mm	ŠD _A	40mm
DRČENÉ KAMENIVO fr, 16-32mm		120mm
STMELENÉ CEMENTEM SC 8/10		
ŠTĚRKODRŤ ŠD _A		150mm
ŠTĚRKOPÍSEK fr. 0-8		50mm
Geotextilie NETEX 350g/m2 (dle potřeby)		
ZHUTNĚNÁ PLÁŇ		
celkem		tl. 440mm

BETONOVÁ DLAŽBA –SYSTÉM GRANITOID
(HISTORIZUJÍCÍ DLAŽBA KREDO–KRE 240/160/80 nat)

SKLADBA KONSTRUKCE VOZOVKY

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL	80mm
KAMENNÁ DRŤ fr, 4-8mm	ŠD _A	40mm
DRČENÉ KAMENIVO fr, 16-32mm		180mm
STMELENÉ CEMENTEM SC 8/10		
ŠTĚRKODRŤ ŠD _A		150-250mm
ŠTĚRKOPÍSEK fr. 0-8		50mm
Geotextilie NETEX 350g/m2 (v případě potřeby)		
ZHUTNĚNÁ PLÁŇ		
celkem		tl. 500-600mm

BETONOVÁ DLAŽBA –SYSTÉM GRANITOID
(DLAŽEBNÍ KAMENY GRANIT–200/200/80 nat)

SKLADBA KONSTRUKCE PARKOVACÍHO STANÍ A SJEZDŮ

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL	80mm
KAMENNÁ DRŤ fr, 4-8mm	ŠD _A	40mm
DRČENÉ KAMENIVO fr, 16-32mm		120mm
STMELENÉ CEMENTEM SC 8/10		
ŠTĚRKODRŤ ŠD _A		150mm
ŠTĚRKOPÍSEK fr. 0-8		50mm
Geotextilie NETEX 350g/m2 (dle potřeby)		
ZHUTNĚNÁ PLÁŇ		
celkem		tl. 440mm

SKLADBA KONSTRUKCE CHODNÍKU

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL	60mm
KAMENNÁ DRŤ fr, 4-8mm	ŠD _A	40mm
ŠTĚRKODRŤ ŠD _A		150mm
ZHUTNĚNÁ PLÁŇ		
celkem		tl. 250mm

ODVODNĚNÍ STMELENÉ PODKLADNÍ VRSTVY:
TRUBKA Z PVC PRŮMĚRU 100mm
ZAPUŠTĚNA 50mm POD SPODNÍ POVRCH STMELENÉ VRSTVY
VYPLNIT KAMENIVEM FR.4–8mm
PŘEKRYTO FILTRAČNÍ GEOTEXTILIÍ
UMÍSTIT PO 3 METRECH V MÍSTĚ
STMELENÉ PODKLADNÍ VRSTVY

VYPRACOVAL:	Ing.arch.Pavel Procházka Jiří Pavlů	ATELIER XXII projekční kancelář Kroftova 45, 616 00 Brno
INVESTOR:	OBEC RADOSTICE SOKOLSKÁ 11, 664 46 p.Prštice	
STAVBA:	REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE ULICE PROSTŘEDNÍ v k.ú. Radostice	DATUM: 06/2017
OBJEKT:	SO–01 KOMUNIKACE A PARKOVACÍ STÁNÍ	FORMÁT: 1 A4
STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ		PARÉ ČÍSLO:
OBSAH VÝKRESU: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ		MĚŘÍTKO: 1:75