



ROP
STŘEDNÍ
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNII Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Dodatečná informace č. 2 v zadávacím řízení

zadávaném podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

název veřejné zakázky:	Výstavba sportovní haly Městys Kounice		
Akce bude financována z ROP Střední Čechy Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy číslo výzvy - 00, prioritní osa – Integrovaný rozvoj území, oblast podpory – Rozvoj venkova, registrační číslo projektu CZ.1.15/3.3.00/83.01894			
evidenční číslo veřejné zakázky (dle VVZ):		405019	
 zadavatel:	název: sídlo: IČ, DIČ: statutární orgán: tel., fax:: e-mail: profil zadavatele:	Městys Kounice 289 15 Kounice 127 002 39 305, CZ00239305 Miroslava Sochorová, starostka obce +420 321 695 275, +420 321 695 254 obec.kounice@tiscali.cz http://veza.cz/Contracts.aspx/1076	

Ve výše specifikovaném zadávacím řízení byly podány následující **žádosti o poskytnutí dodatečných informací**:

Dotaz 2.1.

Žádáme o doplnění detailu kotvení (uchycení) akustického obkladu v hale s požadovaným odstupem 20 cm – náskres nebo typ instalace.

Dotaz 2.2.

Tribuna – PZD desky tribuny mají mít dle PD tl. 100 mm, ale ve výkazu výměr jsou desky tl. 65 a 70 mm – jakou tloušťku desek máme ocenit? Navíc není zřejmé, k jaké konstrukci patří po. 65 desky délky 89 cm a jak došlo k výpočtu kusů u obou typů PZD desek (položky č. 65 – 68 výkazu výměr).

Dodatečná informace:

Odpověď: 2.1.

Dodavatel obloukové konstrukce haly má ve své dodávce zesílení roštu pro montáž akustického obkladu (viz specifikace obloukové konstrukce). Jedná se o tzv. systémové tahové pásky z pozinkovaného plechu (tl. 0,63 x 40 mm), které jsou zapertlované do nosné obloukové konstrukce haly, ke kterým si zhotovitel akustického obkladu provede přikotvení svého vlastního roštu. Hustotu a rozteče tahových pásek zhotovitel obloukové konstrukce upraví dle vybraného systému akustického obkladu. Jelikož projektant nesmí dle zákona o zadávání veřejných zakázek použít konkrétní typ akustického obkladu, nelze ani tento detail v této fázi rozkreslit. Částečně ho řeší detail D-7 v souboru detailů AR 18, kde je naznačeno ukončení u spodní části tubusu.

Odpověď: 2.2.

Jedná se o PZD desky na provedení tribuny. Různí výrobci mají různé tloušťky PZD desek. Použijte tl. dle svého dodavatele. Rozhodující je rozpětí na 180 a 90 cm. Krátké desky jsou na mezistupně po stranách tribuny na vložné schody. Viz výkres AR.21, kde je detailní půdorys a řez tribunou. Podezdění konstrukce tribuny je porobetonových tvarovek, aby se nechaly řezat na výšku. Lze pochopitelně použít i keramické cihly s dobetonávkou na příslušnou výšku. Počet kusů v položkách 65-68 odpovídá počtu kusů potřebných pro zhotovení tribuny.

Dodatečné informace jsou rozeslány všem známým uchazečům a současně uveřejněny na profilu zadavatele. Poskytnutí dodatečných informací je takového charakteru, že není třeba prodlužovat lhůtu pro podání žádostí.

Tyto dodatečné informace vám poskytují jménem zadavatele jako administrátor na základě plné moci

Flexum Trade a.s.

DOPRAVA, KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
Václavské náměstí 21
113 60 Praha 1
IČ: 26593090 / DIČ: CZ26593090

Doklad