




POHLEDY



ŘEZ A-A



- LEGENDA MATERIÁLŮ
- Zdící systém HEBEL na maltu HEBEL
 - Zdící systémové zdivo YTONG na tenkovrstvou zdící maltou
 - Stropní konstrukce systém HURDIS do I180 a I140+Škvárobeton
 - HYDROIZOLACE
 - Základové konstrukce
 - BETON S VÝZTUŽÍ-ŽELEZOBETON
 - Hutně drcené kamenivo Frakce 32/63
 - ZEMINA OBECNĚ

POZNÁMKA:
TRHLINY JSOU ZAKRESLENY DLE AKTUÁLNÍHO VIZUÁLNÍHO STAVU OBJEKTU.
PRO UPŘESNĚNÍ POSTUPU TRHLIN JE NUTNÉ ODSTRANIT VNĚJŠÍ OMÍTKY A PROVÉST AKTUALIZACI PRŮBĚHU TRHLIN.
NUTNO PROVÉST KONTROLU DEŠTOVÉ A SPLÁŠKOVÉ KANALIZACE
PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDOU ZE STRANY OBJEDNATELE VYTYČENY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
TECHNOLOGICKÉ POSTUPY APLIKACE HLÍKÁLNÍ VÝZTUŽE A MIKROPILOT JSOU DOSTUPNÉ U DODAVATELE
PŘESNÝ TVAR A POLHU TÁHEL JE NUTNÉ UPŘESNIT PŘÍMO NA STAVBĚ
DĚLKA UKOTVENÍ TÁHEL BUDE 500mm V OBOU SMĚRECH OD TRHLINY
TRHLINY BUDOU VYPLNĚNY EXPANZNÍ ZÁLIVKOU

PROJEKTOVAL:		AUTORIZOVAL:		Ing. Petr Bláha, DiS. <i>Mačkov 66</i> <i>388 01 Mačkov</i> <i>tel.:723 247 075</i> <i>petr.blaha.dis@seznam.cz</i>	
Ing. Petr Bláha, DiS.					
					
STAVBA:		Hasičská zbrojnice Vlastec, na pozemku parc.č.st.6 v k.ú. Vlastec <i>Obec Vlastec</i> <i>Vlastec 48, 397 01 Vlastec, okr.Písek</i>			
VÝKRES:		Pohledy a Řez A:A - návrh řešení sanace trhlin		FORMÁT: A3	
				DATUM: 12/2024	
				STUPEŇ: návrh	
				MĚŘÍTKO: Č.VÝKRESU: 1:100 6	