

Zadavatel: Obec Břvany
IČ: 004 83 087
Adresa zadavatele: Obecní úřad, Dlouhá 41 Břvany, 440 01 Louny
Zastoupen: Jitkou Spoustovou – starostkou obce

Název veřejné zakázky: „Oprava chodníků a vjezdů ul. Nádražní v obci Břvany podél č. III/2501“
Evidenční číslo VZ: 010-2020
Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (ZMR) na stavební práce
Druh řízení: Výběrové řízení mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění (dále jen zákon) provedené v souladu s Metodikou zadávání veřejných zakázek vydanou Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen Metodika MMR).

1. dodatečná informace

Na základě dotazu doručeného dne 14.5.2020 ve 13:16

Dobrý den,
Žádám o vysvětlení rozporu mezi PD a VV
Ve výkazu výměr (položky 24 a 25) neodpovídají kubatuře v PD.
Tloušťky ŠD v projektu jsou požadovány v tloušťce u S1 min. 250mm a u S2 min 150mm, které nejsou součástí soupisu prací.
Ve výkazu je ŠD v mocnostech 30 a 40 mm.
Děkuji za odpověď.

Odpověď zadavatele:

Odpovědný projektant pan Aleš Dvořák sděluje:


Dobrý den, kontrolou rozpočtu jsem zjistil, že položky 24 a 25 plně odpovídají kubatuře v PD. Dotazující pravděpodobně nepočítá s tím, že konstrukce i jsou i pod varovnou dlažbou dané skladby. Položky 24 a 25 jsou lože z ŠD.
Bohužel musím také ale konstatovat, že rozpočtáři úplně vypadli následující položky:
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm – 584m2
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm – 494m2

- **Proto zasíláme doplněný výkaz výměr.**

Vše komplet uveřejněno i na Profilu zadavatele.

V Mostě, dne 18.5.2020

Ing. Marie Harantová
europrojekty
IČ: 672 41 271
Čsl. armády 1287/27, 434 01 Most
☎ 417 633 288 ☎ 607 949 872
✉ marie.harantova@seznam.cz
www.europrojekty.cz



Za zadavatele osoba pověřená
Ing. Marie Harantová
Europrojekty