

PŘÍLOHA č. 7**FORMULÁŘ PRO DOTAZY UCHAZEČŮ V PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ****DOTAZ č.:****42**

Datum:

23.6.2017

Dotaz se týká: (doplňte relevantní část Zadání
Objednatel)

Dokumentace pro provedení stavby**D.1.1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ
ŘEŠENÍ**

Odkaz: (složka PD, výkres č., apod.)

**D.1.1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ
ŘEŠENÍ****Dotaz:**

Dle výpisu skladeb, projektové dokumentace i výměry ve VV uvažujete se štukovou omítkou na pórobetonové zdivo pouze ve vnitřní části vestavku. Vnější část pórobetonového zdiva vestavku (směrem do haly) je bez dalších povrchových úprav. Opravdu chcete ponechat holé zdivo? Pokud se rozhodnete omítku doplnit i z vnější části zdiva, prosím o její zpracování do výkazu výměr.

*(vyplní Uchazeč)***Odpověď:***(vyplní Zadavatel)*

ZEĎ Z POROBETONU SMĚREM DO HALY - BUDE PONECHÁNO HOLÉ ZDIVO BEZ OMÍTKY

Odpověď zpracoval:

Poznámky:

ČTĚTE: !

- Z důvodu koordinace výběrového řízení bude každý dotaz vyplněn do samostatného formuláře a zaslán e-mailem na kontaktní osobu zadavatele dle bodu 1 ZD.

PŘÍLOHA č. 7**FORMULÁŘ PRO DOTAZY UCHAZEČŮ V PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ****DOTAZ č.:****43**

Datum:

23.6.2017

Dotaz se týká: (doplňte relevantní část Zadání
Objednatel)

Dokumentace pro provedení stavby**Výkazy výměr**

Odkaz: (složka PD, výkres č., apod.)

**D.1.1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ
ŘEŠENÍ****Dotaz:**

Dle projektové dokumentace budou v dělicí pórobetonové stěně výšky cca 12m použité ŽB věnce ve 4 výškových úrovních. Tyto věnce nejsou ve výkazu výměr zohledněny. Prosíme proto jejich doplnění do výkazu výměr.

*(vyplní Uchazeč)***Odpověď:***(vyplní Zadavatel)*

VÝKAZ VÝMĚR DÍL Č.78-81

Odpověď zpracoval:

Poznámky:

ČTĚTE: !

- Z důvodu koordinace výběrového řízení bude každý dotaz vyplněn do samostatného formuláře a zaslán e-mailem na kontaktní osobu zadavatele dle bodu 1 ZD.

DOTAZ č.:**44**

Datum:

23.6.2017

Dotaz se týká: (doplňte relevantní část Zadání
Objednatel)

Dokumentace pro provedení stavby**D.1.1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ
ŘEŠENÍ**

Odkaz: (složka PD, výkres č., apod.)

Výkaz výměr**Dotaz:**

Pro adekvátní ocenění položky č. 81 „Ochrana svislé hydroizolace“ prosíme o její podrobnější specifikaci, abychom věděli z čeho se přesněji skládá?

*(vyplní Uchazeč)***Odpověď:***(vyplní Zadavatel)*

**SOUČÁST FASÁDNÍHO PLÁŠTĚ – OPLECHOVÁNÍ, MATERIÁL A POVRCHOVÁ
ÚPRAVA DTTO KLEMPÍŘSKÉ PRVKY FASÁDNÍHO PLÁŠTĚ.
R.Š.650MM**

Odpověď zpracoval:

Poznámky:

ČTĚTE: !

- Z důvodu koordinace výběrového řízení bude každý dotaz vyplněn do samostatného formuláře a zaslán e-mailem na kontaktní osobu zadavatele dle bodu 1 ZD.

DOTAZ č.:**45**

Datum:

23.6.2017

Dotaz se týká: (doplňte relevantní část Zadání
Objednatele)

Dokumentace pro provedení stavby**Výkazy výměr**

Odkaz: (složka PD, výkres č., apod.)

Výkazy výměr**Dotaz:**

Dle dotazu č. 18 jsme pochopili, že máme do položky zdiva č. 35 „Zdivo z tvárnic porobeton. hladkých tl. 20 cm tvárnice P 6 - 650, 499 x 249 x 200 mm“ ocenit zdivo o mocnosti 250 mm. Pro přehlednost prosíme o patřičné opravení tloušťky zdiva v popisu položky ve výkazu výměr.

*(vyplní Uchazeč)***Odpověď:***(vyplní Zadavatel)*

**VELICE SE OMLOUVÁM, ALE TL.ZDIVA JE SPRÁVNĚ DLE VÝKAZU VÝMĚR, TJ
V OBOU TLOUŠŤKÁCH 200 (DÍL 35) / 250MM (DÍL 36).**

Odpověď zpracoval:

Poznámky:

ČTĚTE: !

- Z důvodu koordinace výběrového řízení bude každý dotaz vyplněn do samostatného formuláře a zaslán e-mailem na kontaktní osobu zadavatele dle bodu 1 ZD.

DOTAZ č.:**46**

Datum:

23.6.2017

Dotaz se týká: (doplňte relevantní část Zadání
Objednatele)

Dokumentace pro provedení stavby**Výkazy výměr**

Odkaz: (složka PD, výkres č., apod.)

Výkazy výměr**Dotaz:**

Dle dotazu č. 19 nově uvádíte, že chcete vytěženou živici odvézt a uložit na skládku. Jelikož nemůžeme do výkazu výměr zasahovat, prosíme o úpravu výměr stávajících položek. Z položek č. 96, 98 určených pro recyklaci a uložení hmot na pozemku přesuňte 75,90 t živice do položek č. 94, 95, 99, které jsou použité pro odvoz a uložení sutí na skládku (stávající výkaz výměr počítá s tím, že bude živice uložena v místě stavby v severní části pozemku).

*(vyplní Uchazeč)***Odpověď:***(vyplní Zadavatel)*

POUŽIJTE, PROSÍM, STÁVAJÍCÍ POLOŽKY - VÝKAZ VÝMĚR DÍL Č.100 a 106

Odpověď zpracoval:

Poznámky:

ČTĚTE: !

- Z důvodu koordinace výběrového řízení bude každý dotaz vyplněn do samostatného formuláře a zaslán e-mailem na kontaktní osobu zadavatele dle bodu 1 ZD.

Dotaz se týká: (doplňte relevantní část Zadání
Objednatele)

Dokumentace pro provedení stavby

**D.1.1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ
ŘEŠENÍ**

Odkaz: (složka PD, výkres č., apod.)

**D.1.1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ
ŘEŠENÍ**

Dotaz:

Žádáme o bližší specifikaci přístřešku pro zastřešení DA; z výkresu není patrné jestli se jedná pouze o lehkou konstrukci, nebo zda-li je DA ve zcela krytém objektu.

(vyplní Uchazeč)

Odpověď:

(vyplní Zadavatel)

**DIESELAGREGÁT NEZASTŘEŠEN STAVEBNĚ – DA ZAKRYTOVÁN DO VNĚJŠÍHO
PROSTŘEDÍ (VÝROBEK DA)**

Odpověď zpracoval:

Poznámky:

ČTĚTE: !

- Z důvodu koordinace výběrového řízení bude každý dotaz vyplněn do samostatného formuláře a zaslán e-mailem na kontaktní osobu zadavatele dle bodu 1 ZD.

DOTAZ č.:**48**

Datum:

23.6.2017

Dotaz se týká: (doplňte relevantní část Zadání
Objednatele)

Dokumentace pro provedení stavby**D.1.4. B - VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ**

Odkaz: (složka PD, výkres č., apod.)

DA**Dotaz:**

Žádáme o bližší specifikaci odkouření DA. Z výkresu není patrná délka, kam bude výfuk vyústěn, atd...

*(vyplní Uchazeč)***Odpověď:***(vyplní Zadavatel)*

**ODKOUŘENÍ SMĚREM OD HALY, ŘEŠENÍ TYPOVÉ, DIESEL AGREGÁT
NEZASTŘEŠEN STAVEBNĚ.**

Odpověď zpracoval:

Poznámky:

ČTĚTE: !

- Z důvodu koordinace výběrového řízení bude každý dotaz vyplněn do samostatného formuláře a zaslán e-mailem na kontaktní osobu zadavatele dle bodu 1 ZD.

DOTAZ č.:**49**

Datum:

23.6.2017

Dotaz se týká: (doplňte relevantní část Zadání
Objednatele)

Dokumentace pro provedení stavby**D.1.4. C -****SILNOPROUD_HROMOSVOD_SLABOPROUD**

Odkaz: (složka PD, výkres č., apod.)

DA**Dotaz:**

Je možné zaslat více informací k posouzení navrhnuté velikosti DA, např. katalogové listy ventilátoru pro SOZ, se kterými projektant uvažoval v projektu? Jaké je zapojení ventilátorů SOZ (frekvenční měnič, softstartér,...), dále nějaké informace o jištění SOZ, jaký typ jištění o jaké třídě atd.

Dle našeho dodavatele se velikost DA (90 kVa, 72 kW) jeví na navrhnuté řešení jako nedostačující.

*(vyplní Uchazeč)***Odpověď:***(vyplní Zadavatel)***NACENĚNÍ PROVEĎTE DLE STÁVAJÍCÍCH INFORMACÍ VE VÝKAZU VÝMĚR**

Odpověď zpracoval:

Poznámky:

ČTĚTE: !

- Z důvodu koordinace výběrového řízení bude každý dotaz vyplněn do samostatného formuláře a zaslán e-mailem na kontaktní osobu zadavatele dle bodu 1 ZD.

DOTAZ č.:**50**

Datum:

23.6.2017

Dotaz se týká: (doplňte relevantní část Zadání
Objednatele)

Dokumentace pro provedení stavby**D.1.1.1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ
ŘEŠENÍ**

Odkaz: (složka PD, výkres č., apod.)

POHLEDY**Dotaz:**

V souhrnné technické zprávě je uvedeno, že na jižní fasádě nad vchodem bude provedeno logo. Toto bude provedeno barevným nátěrem a osvětleno. Další logo je umístěno na východní fasádě. Tyto loga jsou patrná i z výkresu pohledů. Žádná loga jsme ale ve výkazu výměr nedohledali. Budou naší dodávkou? Pokud ano, žádáme o jejich doplnění do výkazu výměr.

*(vyplní Uchazeč)***Odpověď:***(vyplní Zadavatel)*

**NACENIT DO POLOŽKY DÍL Č.43 DODÁVKA A MONTÁŽ FASÁDNÍCH PANELŮ
2X BAREVNÝ NÁTĚR LOGO**

Odpověď zpracoval:

Poznámky:

ČTĚTE: !

- Z důvodu koordinace výběrového řízení bude každý dotaz vyplněn do samostatného formuláře a zaslán e-mailem na kontaktní osobu zadavatele dle bodu 1 ZD.