



MĚSTO PÍSEK

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 3

Zadavatel: Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466;
Adresa: Mírové nám. 1466, 397 01 Písek; Jednající: Mgr. Evou Vanžurovou, ředitelkou;
IČ: 70943125

Otevřené podlimitní výběrové řízení na stavební práce –
„Zateplení a výměna oken budovy 1. stupně na ZŠ E. Beneše Písek“

Výše uvedený veřejný zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona formou otevřeného řízení.

Dotaz č. 3:

„Je možno použít plastová okna s menší hloubkou rámu, než je požadovaných 80mm, když se požadavky na prostup tepla a pětikomorový systém zachovají? Cena nabízených oken by se tak snížila a požadavky na okna, mimo hloubky rámu, by byly zachovány.“

Odpověď č. 3:

Viz odpověď č. 1 v DI č. 1 – tj. zadavatel požaduje, aby uchazeči dodrželi veškeré údaje uvedené v zadávacích podmínkách, tj. je nutné dodržet i profilaci výplně hl. 80 mm.

V Písku dne 12.03.2014

Ing. Jiří Bláha Veřejné zakázky

tel.: +420 382 330 243 / fax: +420 382 214 431

e-mail: jiri.blaha@mupisek.cz / www.mesto-pisek.cz

Městský úřad Písek / Velké náměstí 114/3 / 397 19 PÍSEK



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu