



LEGENDA

- hromosvod
- VENTILAČNÍ KRYCÍ MŘÍŽKA 1300x860mm 1 ks
- VENTILAČNÍ MŘÍŽKA 300x150mm 2 ks
- VENTILAČNÍ MŘÍŽKA 600x300mm 1 ks
- PARAPETNÍ ŘÍMSA 50x130 mm dl. 2300 mm (referenční výrobek typ 22513 výrobce JKR group s.r.o.) 20 ks
- FASÁDNÍ DRŽÁK VLAJEK (KOTVIT DO ZDIVA) 2 ks

LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV

PRO ZATEPLENÍ OBJEKTU BUDE POUŽITO SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ETICS

- 01 SOKL – EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN 20 mm + MARMOLIT
ODSTÍN ŠEDOČERNÁ MAR2 M 092 (HBW 6)
dle vzorníku WEBER SAINT–GOBAIN
- 02 ZATEPLENÍ POLYSTYRENEM EPS 70F v tl. 160 mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA TENKOVrstvou PRŮBARVENOU OMÍTKOU
ODSTÍN KÁVOVÁ – HN2D (HBW 49,2)
dle vzorníku WEBER SAINT–GOBAIN
- 03 POVRCHOVÁ ÚPRAVA TENKOVrstvou PRŮBARVENOU OMÍTKOU
ODSTÍN BÉŽOVÁ – OR3E (HBW 71,5)
dle vzorníku WEBER SAINT–GOBAIN
RÁMEČEK KOLEM OKEN v šířce 160 mm

PILASTRY ŠÍŘE 610 mm a tl. 60 mm NAD ÚROVEŇ FASÁDY
RÁMEČKY KOLEM OKEN A U BALKÓNŮ – BAREVNÝ ODSÍN v šířce 160 mm kolem okna

STÁVAJÍCÍ ŘÍMSA – OPRAVA OMÍTKY

Střecha

Střecha zůstává stávající. Stávající klempířské výrobky budou demontovány (dešťové svody, parapety)

Klempířské konstrukce

Oplechování parapetů včetně říms u všech oken bude provedeno nově – v provedení plech s konečnou úpravou např. DEKMETAL v barvě antracit
Nově bude provedeno oplechování římsy – v provedení z plechu s konečnou úpravou např. DEKMETAL v barvě antracit

Dešťové svody budou zkontrolovány (popř. vyměněny), v případě potřeby upraveny natřeny a zpětně osazeny.

Zámečnické konstrukce

Nově budou osazeny ventilační mřížky viz. legenda pod výkresem a výpis prvků.
Nově budou osazeny fasádní držáky vlněk u vstupu do malého kulturního sálu.

Fasáda

Zateplení objektu bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem ETICS – polystyrenem n v tl. 160 mm referenční systém WEBER THERM ELASTIC Isover EPS 70F
Barevné řešení fasády objektu:
PLOCHA – KÁVOVÁ odstín HN2D (HBW49,2) dle vzorníku Weber Saint–Gobain
KOLEM OKEN – BÉŽOVÁ odstín ORE3 (HBW71,5) dle vzorníku Weber Saint–Gobain
SOKL – MARMOLIT – ŠEDO ČERNÁ MAR 2 M 092 (HBW 6) Weber Saint–Gobain

Okna

Všechna okna zůstávají stávající, kolem oken budou vybourává ostění tak, aby následným zateplením nedošlo k výraznému "utopení" rámu okna.

Dveře

Vstupní dveře do objektu zůstávají stávající.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Lucie Pražáková	VYPRACOVAL: Ing. Lucie Pražáková	FORMÁT: 3,5xA4	ING. LUCIE PRAŽÁKOVÁ Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby www.projektytu.cz + 420 777 317 389 Vodní 177 541 01 Trutnov
INVESTOR: Město Rtyně v Podkrkonoší, Hronovská 431, Rtyně v Podkrkonoší	DATUM: 07/2023	STAVBA: ZATEPLENÍ OBJEKTU PRO BYDLENÍ K JÍDELNĚ č.p. 635 RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ na st.p.č. 697 v k.ú. RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ	
		STUPĚŇ DOKUMENTACE: ohlášení stavby	
		ČÍSLO ZAKÁZKY: 04/2023	
		MĚŘÍTKO: 1:100	
VÝKRES: NOVÝ STAV POHLED OD JIHOZÁPADU			ČÍSLO VÝKRESU: D 1.13